

使用評価マニュアル: 北九州市建築物総合環境性能評価制度マニュアルVer1.0

使用評価ソフト: CASBEE北九州_2010(v1.0)

1 建物概要	
建物名称 (仮称) サンリブ黒崎店	BEE 1 BEEランク B+

2 重点項目への取組み度			
重点項目	得点 / 満点	取組み度	評価
1 循環型社会への貢献	3.2 / 5		ふつう
2 地球温暖化対策の推進	2.1 / 5		がんばろう
3 豊かな自然環境の確保	2.0 / 5		がんばろう
4 高齢社会への対応	3.0 / 5		ふつう
対応するCASBEEのスコア(平均)を5点満点で表示します。(スコア1.0 = 1点、スコア5.0 = 5点)		評価 凡例	
		よい 4 点以上	ふつう 3 点以上
		がんばろう 3 点未満	

3 設計上の配慮事項とCASBEEのスコア			
使用CASBEE評価マニュアル: CASBEE-新築(簡易版) 2010年版		使用CASBEE評価ソフト: CASBEE-NCb_2010(v.1.4)	
1 循環型社会への貢献		スコア平均 3.2	
リサイクルに関する配慮	長寿命化に関する配慮		
LR2/ 2 非再生性資源の使用量削減 スコア 3.7	Q2/ 2.2 部品・部材の耐用年数 スコア 2.4		
	Q2/ 3 対応性・更新性 スコア 3.6		
<自由記述>	竣工後の改装、メンテナンスを考慮し、1階の階高5.5m (ch + 1.7m)とした。		
2 地球温暖化対策の推進		スコア平均 2.1	
省エネ・省資源に関する配慮	節水に関する配慮		
LR3/ 1 地球温暖化への配慮 スコア 3.1	LR2/ 1.1 節水 スコア 1		
建物内外の熱の出入を抑制するため、外壁に断熱性能が優れているALC版を使用。		<自由記述>	
3 豊かな自然環境の確保		スコア平均 2.0	
生態系保全に関する配慮	緑化に関する配慮		
Q3/ 1 生物環境の保全と創出 スコア 2	Q3/ 3.2 敷地内温熱環境の向上 スコア 2		
	LR3/ 2.2 温熱環境悪化の改善 スコア 2		
<自由記述>		<自由記述>	
4 高齢社会への対応		スコア平均 3.0	
バリアフリーに関する配慮	主な指標		
Q2/ 1.1.3 バリアフリー計画 スコア 3	PAL値/省エネ対策等級 373.3		
<自由記述>	ERR 3.2 %		
	外構緑化指数 1.33 %		
	建物緑化指数 0 %		

: 入力欄

: CASBEE - 新築(簡易版)の採点結果から転記してください。