

使用評価マニュアル: 北九州市建築物総合環境性能評価制度マニュアルVer1.0

使用評価ソフト: CASBEE北九州_2010(v1.0)

1 建物概要			
建物名称	サンシャイン黒崎	BEE	1
		BEEランク	B+

2 重点項目への取組み度			
重点項目	得点 / 満点	取組み度	評価
1 循環型社会への貢献	3.2 / 5		ふつう
2 地球温暖化対策の推進	2.1 / 5		がんばろう
3 豊かな自然環境の確保	1.7 / 5		がんばろう
4 高齢社会への対応	3.0 / 5		ふつう
対応するCASBEEのスコア(平均)を5点満点で表示します。(スコア1.0 = 1点、スコア5.0 = 5点)		評価 凡例 よい 4点以上	がんばろう 3点未満

3 設計上の配慮事項とCASBEEのスコア			
使用CASBEE評価マニュアル: CASBEE-新築(簡易版) 2010年版		使用CASBEE評価ソフト: CASBEE-Ncb_2010(v.1.0)	
1 循環型社会への貢献		スコア平均 3.2	
リサイクルに関する配慮 LR2/ 2 非再生性資源の使用量削減 スコア 3.1	長寿命化に関する配慮 Q2/ 2.2 部品・部材の耐用年数 スコア 2.9 Q2/ 3 対応性・更新性 スコア 3.5		
リサイクル資材を一部使用している	住宅の品質確保の促進に関する法律で等級1相当		
2 地球温暖化対策の推進		スコア平均 2.1	
省エネ・省資源に関する配慮 LR3/ 1 地球温暖化への配慮 スコア 3.1	節水に関する配慮 LR2/ 1.1 節水 スコア 1		
ライフサイクルCO2排出率が、一般的な建物と同等レベル	節水の仕組みなし		
3 豊かな自然環境の確保		スコア平均 1.7	
生態系保全に関する配慮 Q3/ 1 生物環境の保全と創出 スコア 1	緑化に関する配慮 Q3/ 3.2 敷地内温熱環境の向上 スコア 2 LR3/ 2.2 温熱環境悪化の改善 スコア 2		
外構緑化指数が10.26%	建築設備等に伴う排熱の位置等に配慮している。		
4 高齢社会への対応		スコア平均 3.0	
バリアフリーに関する配慮 Q2/ 1.1.3 バリアフリー計画 スコア 3	主な指標 PAL値/省エネ対策等級 3 ERR 13.3 % 外構緑化指数 10.26 % 建物緑化指数 0 %		
バリアフリー-新法の建築物移動等円滑化基準項目の半分以上を満たしている。			

: 入力欄

: CASBEE - 新築(簡易版)の採点結果から転記してください。