

■使用評価マニュアル: 北九州市建築物総合環境性能評価制度マニュアルVer1.0 ■使用評価ソフト: CASBEE北九州\_2010(v1.0)

<b>1 建物概要</b>						
建物名称	YD計画 信頼性技術センタ	BEE	1.6	BEEランク	A	★★★★

<b>2 重点項目への取組み度</b>						
重点項目	得点 <sup>※</sup> /満点	取組み度	評価			
1 循環型社会への貢献	3.7 /5		ふつう			
2 地球温暖化対策の推進	3.8 /5		ふつう			
3 豊かな自然環境の確保	2.0 /5		がんばろう:			
4 高齢社会への対応	3.0 /5		ふつう			
<sup>※</sup> 対応するCASBEEのスコア(平均)を5点満点で表示します。(スコア1.0=1点、スコア5.0=5点)		評価 凡例	よい 4 点以上	ふつう 3 点以上	がんばろう 3 点未満	

<b>3 設計上の配慮事項とCASBEEのスコア</b>						
使用CASBEE評価マニュアル: CASBEE-新築(簡易版) 2010年版			使用CASBEE評価ソフト: CASBEE-NCb_2010(v.1.0)			
<b>1 循環型社会への貢献</b>						スコア平均 3.7
リサイクルに関する配慮			長寿命化に関する配慮			
LR2/ 2 非再生性資源の使用量削減	スコア	3.9	Q2/ 2.2 部品・部材の耐用年数	スコア	3	
			Q2/ 3 対応性・更新性	スコア	4.3	
<自由記述> ・構造、非構造材料のリサイクル材の活用(電炉鉄筋、鉄骨、ビニル床材)			<自由記述> ・空間、荷重のゆとり確保			
<b>2 地球温暖化対策の推進</b>						スコア平均 3.8
省エネ・省資源に関する配慮			節水に関する配慮			
LR3/ 1 地球温暖化への配慮	スコア	3.6	LR2/ 1.1 節水	スコア	4	
<自由記述>			<自由記述> ・節水機器の採用。			
<b>3 豊かな自然環境の確保</b>						スコア平均 2.0
生態系保全に関する配慮			緑化に関する配慮			
Q3/ 1 生物環境の保全と創出	スコア	1	Q3/ 3.2 敷地内温熱環境の向上	スコア	2	
			LR3/ 2.2 温熱環境悪化の改善	スコア	3	
<自由記述>			<自由記述>			
<b>4 高齢社会への対応</b>						スコア平均 3.0
バリアフリーに関する配慮			主な指標			
Q2/ 1.1.3 バリアフリー計画	スコア	3	PAL値/省エネ対策等級			
<自由記述>			ERR			
			外構緑化指数			
			建物緑化指数			
			—			
			50.7 %			
			—			
			0 %			

: 入力欄

: CASBEE-新築(簡易版)の採点結果から転記してください。