

使用評価マニュアル: 北九州市建築物総合環境性能評価制度マニュアルVer1.0

使用評価ソフト: CASBEE北九州\_2010(v1.0)

<b>1 建物概要</b>					
建物名称	(仮称) サンライフ下曽根駅南	BEE	1.6	BEEランク	A

<b>2 重点項目への取組み度</b>					
重点項目	得点 / 満点	取組み度	評価		
1 循環型社会への貢献	3.3 / 5		ふつつ		
2 地球温暖化対策の推進	3.1 / 5		ふつつ		
3 豊かな自然環境の確保	2.0 / 5		がんばろう		
4 高齢社会への対応	3.0 / 5		ふつつ		
対応するCASBEEのスコア(平均)を5点満点で表示します。(スコア1.0=1点、スコア5.0=5点)		評価 凡例	よい 4 点以上	ふつつ 3 点以上	がんばろう 3 点未満

<b>3 設計上の配慮事項とCASBEEのスコア</b>				
使用CASBEE評価マニュアル: CASBEE-新築(簡易版) 2010年版		使用CASBEE評価ソフト: CASBEE-Ncb_2010(v.1.4)		
<b>1 循環型社会への貢献</b>		スコア平均 3.3		
リサイクルに関する配慮	長寿命化に関する配慮			
LR2/ 2 非再生性資源の使用量削減 スコア 3.8	Q2/ 2.2 部品・部材の耐用年数 スコア 3			
Q2/ 3 対応性・更新性 スコア 3.2				
リサイクル製品を使用している。	特になし			
<b>2 地球温暖化対策の推進</b>		スコア平均 3.1		
省エネ・省資源に関する配慮	節水に関する配慮			
LR3/ 1 地球温暖化への配慮 スコア 3.2	LR2/ 1.1 節水 スコア 3			
環境に配慮し、オール電化・節水機器の採用により環境負荷を軽減している。 また、落ち着いた配色・敷地周囲を緑化することで周辺環境への配慮を行っている。	節水に配慮した水洗機器を使用。			
<b>3 豊かな自然環境の確保</b>		スコア平均 2.0		
生態系保全に関する配慮	緑化に関する配慮			
Q3/ 1 生物環境の保全と創出 スコア 2	Q3/ 3.2 敷地内温熱環境の向上 スコア 3			
LR3/ 2.2 温熱環境悪化の改善 スコア 1				
持続可能な森林材を活用。	敷地内の可能なスペースには緑化を実施。			
<b>4 高齢社会への対応</b>		スコア平均 3.0		
バリアフリーに関する配慮	主な指標			
Q2/ 1.1.3 バリアフリー計画 スコア 3	PAL値/省エネ対策等級 4			
特になし	ERR 50.7 %			
	外構緑化指数 20.88 %			
	建物緑化指数 0 %			

: 入力欄

: CASBEE - 新築(簡易版)の採点結果から転記してください。