

使用評価マニュアル: 北九州市建築物総合環境性能評価制度マニュアルVer1.0

使用評価ソフト: CASBEE北九州\_2010(v1.0)

<b>1 建物概要</b>	
建物名称	(仮称) マルショク曾根店
BEE	1.4
BEEランク	B+

2 重点項目への取組み度			
重点項目	得点 / 満点	取組み度	評価
1 循環型社会への貢献	3.3 / 5		ふつう
2 地球温暖化対策の推進	3.9 / 5		ふつう
3 豊かな自然環境の確保	2.0 / 5		がんばろう
4 高齢社会への対応	3.0 / 5		ふつう
対応するCASBEEのスコア(平均)を5点満点で表示します。(スコア1.0 = 1点, スコア5.0 = 5点)		評価 凡例 よい 4点以上 ふつう 3点以上 がんばろう 3点未満	

<b>3 設計上の配慮事項とCASBEEのスコア</b>	
使用CASBEE評価マニュアル:	CASBEE-新築(簡易版) 2010年版
使用CASBEE評価ソフト:	CASBEE-NCb_2010(v.1.6)

<b>1 循環型社会への貢献</b>		スコア平均	3.3
リサイクルに関する配慮	長寿命化に関する配慮		
LR2/ 2 非再生性資源の使用量削減	スコア 3.7	Q2/ 2.2 部品・部材の耐用年数	スコア 2.7
		Q2/ 3 対応性・更新性	スコア 3.6
<自由記述>		竣工後の改装、メンテナンスを考慮し、天井ふところを大きくした。	
<b>2 地球温暖化対策の推進</b>		スコア平均	3.9
省エネ・省資源に関する配慮	節水に関する配慮		
LR3/ 1 地球温暖化への配慮	スコア 3.7	LR2/ 1.1 節水	スコア 4
建物内外の熱の出入を抑制するため、外壁、屋根裏に断熱材(グラスウール)を設置。		節水コマ、節水型便器を使用。	
<b>3 豊かな自然環境の確保</b>		スコア平均	2.0
生態系保全に関する配慮	緑化に関する配慮		
Q3/ 1 生物環境の保全と創出	スコア 2	Q3/ 3.2 敷地内温熱環境の向上	スコア 2
		LR3/ 2.2 温熱環境悪化の改善	スコア 2
<自由記述>	<自由記述>		
<b>4 高齢社会への対応</b>		スコア平均	3.0
バリアフリーに関する配慮	主な指標		
Q2/ 1.1.3 バリアフリー計画	スコア 3	PAL値/省エネ対策等級	401.3
<自由記述>		ERR	22.9 %
		外構緑化指数	5.71 %
		建物緑化指数	0 %

: 入力欄

: CASBEE - 新築(簡易版)の採点結果から転記してください。