

■使用評価マニュアル: 北九州市建築物総合環境性能評価制度マニュアルVer1.0 ■使用評価ソフト: CASBEE北九州_2010(v1.0)

1 建物概要						
建物名称	THE HOUSE大手町2期	BEE	1.8	BEEランク	A	★★★★

2 重点項目への取組み度						
重点項目	得点 [※] /満点	取組み度			評価	
1 循環型社会への貢献	3.3 /5				ふつう	
2 地球温暖化対策の推進	3.6 /5				ふつう	
3 豊かな自然環境の確保	2.0 /5				がんばろう:	
4 高齢社会への対応	3.0 /5				ふつう	
[※] 対応するCASBEEのスコア(平均)を5点満点で表します。(スコア1.0=1点、スコア5.0=5点)		評価 凡例 よい 4 点以上	ふつう 3 点以上	がんばろう 3 点未満		

3 設計上の配慮事項とCASBEEのスコア														
使用CASBEE評価マニュアル: CASBEE-新築(簡易版) 2010年版			使用CASBEE評価ソフト: CASBEE-NCb_2010(v.1.8)											
1 循環型社会への貢献						スコア平均 3.3								
リサイクルに関する配慮			長寿命化に関する配慮											
LR2/ 2 非再生性資源の使用量削減	スコア	3.7	Q2/ 2.2 部品・部材の耐用年数	スコア	3									
			Q2/ 3 対応性・更新性	スコア	3.2									
・構造部材、非構造部材の一部にリサイクル材を採用。			・階高を3060mm以上とする。											
2 地球温暖化対策の推進						スコア平均 3.6								
省エネ・省資源に関する配慮			節水に関する配慮											
LR3/ 1 地球温暖化への配慮	スコア	3.2	LR2/ 1.1 節水	スコア	4									
・高効率給湯器(エコキュート)を採用。 ・省エネ等級4相当の断熱性能			・節水型便器を採用											
3 豊かな自然環境の確保						スコア平均 2.0								
生態系保全に関する配慮			緑化に関する配慮											
Q3/ 1 生物環境の保全と創出	スコア	2	Q3/ 3.2 敷地内温熱環境の向上	スコア	2									
			LR3/ 2.2 温熱環境悪化の改善	スコア	2									
・特になし			・特になし											
4 高齢社会への対応						スコア平均 3.0								
バリアフリーに関する配慮			主な指標											
Q2/ 1.1.3 バリアフリー計画	スコア	3	<table border="1"> <tr> <td>PAL値/省エネ対策等級</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>ERR</td> <td>42.6 %</td> </tr> <tr> <td>外構緑化指数</td> <td>10.1 %</td> </tr> <tr> <td>建物緑化指数</td> <td>0 %</td> </tr> </table>				PAL値/省エネ対策等級	4	ERR	42.6 %	外構緑化指数	10.1 %	建物緑化指数	0 %
PAL値/省エネ対策等級	4													
ERR	42.6 %													
外構緑化指数	10.1 %													
建物緑化指数	0 %													
・特になし														

: 入力欄

: CASBEE-新築(簡易版)の採点結果から転記してください。