

■使用評価マニュアル: 北九州市建築物総合環境性能評価制度マニュアルVer1.0 ■使用評価ソフト: CASBEE北九州_2010(v1.0)

1 建物概要						
建物名称	ザ・プレース響きのI期	BEE	1.1	BEEランク	B+	★★★

2 重点項目への取組み度						
重点項目	得点 [※] /満点	取組み度			評価	
1 循環型社会への貢献	3.1 /5				ふつう	
2 地球温暖化対策の推進	3.7 /5				ふつう	
3 豊かな自然環境の確保	1.7 /5				がんばろう:	
4 高齢社会への対応	3.0 /5				ふつう	
[※] 対応するCASBEEのスコア(平均)を5点満点で表示します。(スコア1.0=1点、スコア5.0=5点)		評価 凡例 よい 4点以上	ふつう 3点以上	がんばろう 3点未満		

3 設計上の配慮事項とCASBEEのスコア						
使用CASBEE評価マニュアル: CASBEE-新築(簡易版) 2010年版		使用CASBEE評価ソフト: CASBEE-NCb_2010(v.1.8)				
1 循環型社会への貢献			スコア平均 3.1			
リサイクルに関する配慮		長寿命化に関する配慮				
LR2/ 2 非再生性資源の使用量削減	スコア 3.3	Q2/ 2.2 部品・部材の耐用年数		スコア 3		
・構造部材、非構造部材の一部にリサイクル材を採用		Q2/ 3 対応性・更新性		スコア 3		
		・階高を2900mm以上とする				
2 地球温暖化対策の推進			スコア平均 3.7			
省エネ・省資源に関する配慮		節水に関する配慮				
LR3/ 1 地球温暖化への配慮	スコア 3.4	LR2/ 1.1 節水		スコア 4		
・潜熱回収型ガス給湯器(エコジョーズ)を採用		・節水型便器を採用				
・省エネ等級3相当の断熱性能						
3 豊かな自然環境の確保			スコア平均 1.7			
生態系保全に関する配慮		緑化に関する配慮				
Q3/ 1 生物環境の保全と創出	スコア 1	Q3/ 3.2 敷地内温熱環境の向上		スコア 2		
		LR3/ 2.2 温熱環境悪化の改善		スコア 2		
・特になし		・特になし				
4 高齢社会への対応			スコア平均 3.0			
バリアフリーに関する配慮		主な指標				
Q2/ 1.1.3 バリアフリー計画	スコア 3	PAL値/省エネ対策等級		3		
		ERR		60%		
		外構緑化指数		4.88%		
		建物緑化指数		0%		
・特になし						

: 入力欄

: CASBEE-新築(簡易版)の採点結果から転記してください。