

北九州 PCB 廃棄物処理施設における排ガスの協定値超過について

1. 経 緯

市において環境保全協定に基づく「北九州 PCB 廃棄物処理施設における排ガス測定（平成27年10月14日）」を行った結果、ベンゼンの測定値が協定値を超過したことを確認（平成27年10月30日）したものの。

<測定結果>

- ・排ガス測定日（試料採取日）：平成27年10月14日（水）
- ・測定場所：JESCO 北九州 PCB 処理事業所（若松区響町1-62-24）第2期施設 PCB無害化処理施設（液処理設備系）の排気口
- ・測定結果：ベンゼン 520 mg/m³N（※環境保全協定値：ベンゼン 45 mg/m³N）

2. 現 状

平成27年10月30日にJESCOに対して、

- （1）本件について、詳細な原因調査を行い、調査結果及び改善計画書を平成27年11月13日までに書面で報告すること。
- （2）環境保全上安全が確認されるまで、当該施設の運転を行わないこと。
について、文書により指示した。

3. 今後の対応

JESCOより調査結果等の報告を受けたのち、速やかに公表する。

また、報告内容の詳細について検証した上で、当該施設の再稼動について判断する。

(以上)