

■使用評価マニュアル：北九州市建築物総合環境性能評価制度マニュアルVer1.0 ■使用評価ソフト：CASBEE北九州_2010(v1.0)

1 建物概要		建物名称	小倉拘置支所宿舎	BEE	0.9	BEEランク	B-	★★
---------------	--	------	----------	-----	-----	--------	----	----

2 重点項目への取組み度			
重点項目	得点 [※] /満点	取組み度	評価
1 循環型社会への貢献	3.0 /5		ふつう
2 地球温暖化対策の推進	3.1 /5		ふつう
3 豊かな自然環境の確保	1.6 /5		がんばろう:
4 高齢社会への対応	3.0 /5		ふつう
[※] 対応するCASBEEのスコア(平均)を5点満点で表します。(スコア1.0=1点、スコア5.0=5点)		評価 凡例 よい 4点以上 ふつう 3点以上 がんばろう 3点未満	

3 設計上の配慮事項とCASBEEのスコア											
使用CASBEE評価マニュアル: CASBEE-新築(簡易版) 2010年版		使用CASBEE評価ソフト: CASBEE-NCb_2010(v.1.0)									
1 循環型社会への貢献		スコア平均 3.1									
リサイクルに関する配慮 LR2/ 2 非再生性資源の使用量削減 スコア 3.4	長寿命化に関する配慮 Q2/ 2.2 部品・部材の耐用年数 スコア 2.6 Q2/ 3 対応性・更新性 スコア 3.2										
<自由記述> 内装材はリサイクル材を多用している。		<自由記述> 階高を2.9m確保している。									
2 地球温暖化対策の推進		スコア平均 3.1									
省エネ・省資源に関する配慮 LR3/ 1 地球温暖化への配慮 スコア 3.2	節水に関する配慮 LR2/ 1.1 節水 スコア 3										
<自由記述> 共用部照明にLEDを使用している。		<自由記述> 主要水栓に節水コマが取り付けられている。									
3 豊かな自然環境の確保		スコア平均 1.7									
生態系保全に関する配慮 Q3/ 1 生物環境の保全と創出 スコア 1	緑化に関する配慮 Q3/ 3.2 敷地内温熱環境の向上 スコア 2 LR3/ 2.2 温熱環境悪化の改善 スコア 2										
<自由記述> 敷地や建物の植栽条件に応じた適切な緑地づくりを行っている。建物の屋上には住民の憩いの場の創出として屋上緑化を行った。		<自由記述> 気象データ、卓越風を把握し設計を行っている。									
4 高齢社会への対応		スコア平均 3.0									
バリアフリーに関する配慮 Q2/ 1.1.3 バリアフリー計画 スコア 3	主な指標 <table border="1"> <tr> <td>PAL値/省エネ対策等級</td> <td>等級3</td> </tr> <tr> <td>ERR</td> <td>61.4 %</td> </tr> <tr> <td>外構緑化指数</td> <td>11 %</td> </tr> <tr> <td>建物緑化指数</td> <td>3.7 %</td> </tr> </table>			PAL値/省エネ対策等級	等級3	ERR	61.4 %	外構緑化指数	11 %	建物緑化指数	3.7 %
PAL値/省エネ対策等級	等級3										
ERR	61.4 %										
外構緑化指数	11 %										
建物緑化指数	3.7 %										
<自由記述> 玄関の段差は70mmに抑え、また、住戸内は段差がなく、バリアフリーに対応したつくりとしている。											

: 入力欄

: CASBEE-新築(簡易版)の採点結果から転記してください。