

見 備 使用評価マニュアル：北九州市建築物総合環境性能評価制度マニュアル

■ 使用評価ソフト：CASBEE北九州_2014(v2.0)

1 建物概要		4月22日									
建物名称	(仮称)サンキュードラッグ平野店 新築工事	BEE	0.9 BEEランク B- ★★								
2 重点項目への取組み度											
重点項目	得点※/満点	取組み度	評価								
1 循環型社会への貢献	2.6 /5		がんばろう								
2 地球温暖化対策の推進	4.0 /5		よい								
3 豊かな自然環境の確保	1.6 /5		がんばろう								
4 高齢社会への対応	3.0 /5		ふつう								
※ 対応するCASBEEのスコア(平均)を5点満点で表示します。(スコア1.0=1点、スコア5.0=5点)		評価 凡例									
		よい 4点以上	ふつう 3点以上								
			がんばろう 3点未満								
3 設計上の配慮事項とCASBEEのスコア											
使用CASBEE評価マニュアル：CASBEE-建築(新築) 2014年版		使用CASBEE評価ソフト：CASBEE-BD_NC_2014(v.2.0)									
1 循環型社会への貢献		スコア平均 2.6									
リサイクルに関する配慮 LR2/ 2 非再生性資源の使用量削減	スコア 2.5	長寿命化に関する配慮 Q2/ 2.2 部品・部材の耐用年数	スコア 2.8								
		Q2/ 3 対応性・更新性	スコア 2.7								
<自由記述> 主要構造部が非木造躯体である場合で、評価する取組みをする。		<自由記述> 住宅の品質確保の促進に関する法律における木材、鉄骨又はコンクリートの評価方法基準で等級1相当。2900N/m ² 以上～3500N/m ² 未満									
2 地球温暖化対策の推進		スコア平均 4.0									
省エネ・省資源に関する配慮 LR3/ 1 地球温暖化への配慮	スコア 5	節水に関する配慮 LR2/ 1.1 節水	スコア 3								
<自由記述> BPI _m =0.94、BEI _m =0.82になっています。照明は全て、LED照明である。		<自由記述> 主要水栓に節水コマ等が取付けられている。節水型器具としては、エコマーク商品やグリーン購入法「特定調達品目」として認定されたもの、あるいは同等の性能を有する機器とする。									
3 豊かな自然環境の確保		スコア平均 1.6									
生態系保全に関する配慮 Q3/ 1 生物環境の保全と創出	スコア 1	緑化に関する配慮 Q3/ 3.2 敷地内温熱環境の向上	スコア 2								
		LR3/ 2.2 温熱環境悪化の改善	スコア 2								
<自由記述> 敷地周辺に緑地面積3.0%緑化する。		<自由記述> 敷地内に緑化している。緑化範囲は3.0%である。									
4 高齢社会への対応		スコア平均 3.0									
バリアフリーに関する配慮 Q2/ 1.1.3 バリアフリー計画	スコア 3	主な指標									
<自由記述> 多目的トイレの扉の有効寸法800以上。車椅子の有効寸法150×150。		<table border="1"> <tr> <td>BPI/BPI_m</td> <td>0.94</td> </tr> <tr> <td>BEI/BEI_m</td> <td>0.82</td> </tr> <tr> <td>外構緑化指数</td> <td>3%</td> </tr> <tr> <td>建物緑化指数</td> <td>0%</td> </tr> </table>		BPI/BPI _m	0.94	BEI/BEI _m	0.82	外構緑化指数	3%	建物緑化指数	0%
BPI/BPI _m	0.94										
BEI/BEI _m	0.82										
外構緑化指数	3%										
建物緑化指数	0%										

: 入力欄

: CASBEE-建築(新築)の採点結果から転記してください。