

■使用評価マニュアル：北九州市建築物総合環境性能評価制度マニュアル

■使用評価ソフト：CASBEE北九州_2014(v.2.0)

1 建物概要			
建物名称	(仮称)東筑紫学園認定こども園	BEE	1
		BEEランク	B+
			★★★

2 重点項目への取組み度			
重点項目	得点*/満点	取組み度	評価
1 循環型社会への貢献	3.5 /5		ふつう
2 地球温暖化対策の推進	3.5 /5		ふつう
3 豊かな自然環境の確保	1.6 /5		がんばろう
4 高齢社会への対応	4.0 /5		よい
* 対応するCASBEEのスコア(平均)を5点満点で表示します。(スコア1.0=1点、スコア5.0=5点)		評価 凡例	
		よい 4点以上	ふつう 3点以上
			がんばろう 3点未満

3 設計上の配慮事項とCASBEEのスコア			
使用CASBEE評価マニュアル: CASBEE-建築(新築) 2014年版		使用CASBEE評価ソフト: CASBEE-BD_NC_2014(v.2.0)	
1 循環型社会への貢献		スコア平均 3.5	
リサイクルに関する配慮	長寿命化に関する配慮		
LR2/ 2 非再生性資源の使用量削減	スコア 3.4	Q2/ 2.2 部品・部材の耐用年数	スコア 3.8
		Q2/ 3 対応性・更新性	スコア 3.4
再生クラッシュランRC-40(路盤材)、ビニル床シート(床材) GL工法、OAフロアの採用		二丁掛タイル40年	
		空調・給排水管は上位3種がB以上、Eは不使用	
		階高4.00m以上	
		壁長さ比率0.29	
2 地球温暖化対策の推進		スコア平均 3.5	
省エネ・省資源に関する配慮	節水に関する配慮		
LR3/ 1 地球温暖化への配慮	スコア 3	LR2/ 1.1 節水	スコア 4
LCCO2排出率=98%		自動水栓に加え節水型便器の採用	
3 豊かな自然環境の確保		スコア平均 1.6	
生態系保全に関する配慮	緑化に関する配慮		
Q3/ 1 生物環境の保全と創出	スコア 1	Q3/ 3.2 敷地内温熱環境の向上	スコア 2
		LR3/ 2.2 温熱環境悪化の改善	スコア 2
外構緑化指数7.4%		空地率63.13%	
		隣棟間隔指標Rw1.22	
4 高齢社会への対応		スコア平均 4.0	
バリアフリーに関する配慮	主な指標		
Q2/ 1.1.3 バリアフリー計画	スコア 4	BPI/BPI _m	0.72
まちづくり条例の整備基準を満たす		BEI/BEI _m	0.96
		外構緑化指数	7.4 %
		建物緑化指数	0 %

: 入力欄

: CASBEE-建築(新築)の採点結果から転記してください。