

■使用評価マニュアル：北九州市建築物総合環境性能評価制度マニュアル

■使用評価ソフト：CASBEE北九州_2014(v2.0)

1 建物概要

建物名称	(仮称)株式会社 上組 八幡支店	BEE	1.3	BEEランク	B+	★★★
------	------------------	-----	-----	--------	----	-----

2 重点項目への取組み度

重点項目	得点※/満点	取組み度	評価
1 循環型社会への貢献	3.6 /5		ふつう 
2 地球温暖化対策の推進	4.7 /5		よい 
3 豊かな自然環境の確保	2.0 /5		がんばろう 
4 高齢社会への対応	/5		がんばろう 
※ 対応するCASBEEのスコア(平均)を5点満点で表示します。(スコア1.0=1点、スコア5.0=5点)		評価 凡例	
		よい 4 点以上	
		ふつう 3 点以上	
		がんばろう 3 点未満	

3 設計上の配慮事項とCASBEEのスコア

使用CASBEE評価マニュアル: CASBEE-建築(新築) 2014年版		使用CASBEE評価ソフト: CASBEE-BD_NC_2014(v2.0)	
1 循環型社会への貢献		スコア平均 3.7	
リサイクルに関する配慮		長寿命化に関する配慮	
LR2/ 2 非再生性資源の使用量削減	スコア 3.3	Q2/ 2.2 部品・部材の耐用年数	スコア 3.1
		Q2/ 3 対応性・更新性	スコア 4.6
躯体と仕上げが容易に分別可能		各設備の更新が容易となっている。	
2 地球温暖化対策の推進		スコア平均 4.7	
省エネ・省資源に関する配慮		節水に関する配慮	
LR3/ 1 地球温暖化への配慮	スコア 4.7	LR2/ 1.1 節水	スコア
高効率照明の採用		給水設備なし	
3 豊かな自然環境の確保		スコア平均 2.0	
生態系保全に関する配慮		緑化に関する配慮	
Q3/ 1 生物環境の保全と創出	スコア 1	Q3/ 3.2 敷地内温熱環境の向上	スコア 2
		LR3/ 2.2 温熱環境悪化の改善	スコア 3
植栽無し		植栽はないが、通風について配慮している。	
4 高齢社会への対応		スコア平均	
バリアフリーに関する配慮		主な指標	
Q2/ 1.1.3 バリアフリー計画	スコア	建物の外皮性能 (BPI評価)	
対象外		非住宅:BPI値、住宅:省エネ等級	
		対象外	
		建物の一次エネルギー消費量 (BEI評価)	
		非住宅:BEI値、住宅: -	
		0.16	
		外構緑化指数	
		0 %	
		建物緑化指数	
		0 %	

: 入力欄

: CASBEE-建築(新築)の採点結果から転記してください。