

■ 使用評価マニュアル: 北九州市建築物総合環境性能評価制度マニュアル

■ 使用評価ソフト: CASBEE北九州_2014(v2.0)

1 建物概要

建物名称	東邦チタニウム株式会社 若松工場 Ni粉第3工場	BEE	0.7	BEEランク	B-	★★
------	-----------------------------	-----	-----	--------	----	----

2 重点項目への取組み度

重点項目	得点※/満点	取組み度	評価
1 循環型社会への貢献	3.0 /5		ふつう 
2 地球温暖化対策の推進	3.8 /5		ふつう 
3 豊かな自然環境の確保	2.0 /5		がんばろう 
4 高齢社会への対応	/5		がんばろう 
※ 対応するCASBEEのスコア(平均)を5点満点で表示します。(スコア1.0=1点、スコア5.0=5点)		評価 凡例	
		よい 4 点以上	
		ふつう 3 点以上	
		がんばろう 3 点未満	

3 設計上の配慮事項とCASBEEのスコア

使用CASBEE評価マニュアル: CASBEE-建築(新築) 2014年版		使用CASBEE評価ソフト: CASBEE-BD_NC_2014(v2.0)	
1 循環型社会への貢献		スコア平均 3.0	
リサイクルに関する配慮 LR2/ 2 非再生性資源の使用量削減		スコア 2.7	長寿命化に関する配慮 Q2/ 2.2 部品・部材の耐用年数 スコア 3.4 Q2/ 3 対応性・更新性 スコア 3
<自由記述> ・OAフロアを採用している(再利用できるユニット部材の採用)。		<自由記述> ・耐用年数の長い仕上材・配管材の採用。	
2 地球温暖化対策の推進		スコア平均 3.9	
省エネ・省資源に関する配慮 LR3/ 1 地球温暖化への配慮		スコア 3.7	節水に関する配慮 LR2/ 1.1 節水 スコア 4
<自由記述> ・高効率な設備機器の採用によるCO2の削減。		<自由記述> ・過半に節水器具の採用。	
3 豊かな自然環境の確保		スコア平均 2.0	
生態系保全に関する配慮 Q3/ 1 生物環境の保全と創出		スコア 1	緑化に関する配慮 Q3/ 3.2 敷地内温熱環境の向上 スコア 2 LR3/ 2.2 温熱環境悪化の改善 スコア 3
<自由記述> ・特になし。		<自由記述> ・空地率を確保し、敷地内の歩行者空間へ風を導き、暑熱環境に配慮している。	
4 高齢社会への対応		スコア平均	主な指標
バリアフリーに関する配慮 Q2/ 1.1.3 バリアフリー計画		スコア	建物の外皮性能 (BPI評価) 非住宅:BPI値、住宅:省エネ等級 0.79
<自由記述> ・評価の対象外である。		建物の一次エネルギー消費量 (BEI評価) 非住宅:BEI値、住宅: 0.7 外構緑化指数 0 % 建物緑化指数 0 %	

: 入力欄

: CASBEE-建築(新築)の採点結果から転記してください。