

■使用評価マニュアル：北九州市建築物総合環境性能評価制度マニュアル

■使用評価ソフト：CASBEE北九州_2014(v2.0)

1 建物概要

建物名称	新北九州市立八幡病院	BEE	1.7	BEEランク	A	★★★★
------	------------	-----	-----	--------	---	------

2 重点項目への取組み度

重点項目	得点 [※] /満点	取組み度	評価
1 循環型社会への貢献	3.3 / 5		ふつう
2 地球温暖化対策の推進	3.8 / 5		ふつう
3 豊かな自然環境の確保	2.6 / 5		がんばろう
4 高齢社会への対応	3.0 / 5		ふつう
[※] 対応するCASBEEのスコア(平均)を5点満点で表示します。(スコア1.0=1点、スコア5.0=5点)		評価 凡例 よい 4 点以上	がんばろう 3 点未満

3 設計上の配慮事項とCASBEEのスコア

使用CASBEE評価マニュアル:	CASBEE-建築(新築) 2014年版	使用CASBEE評価ソフト:	CASBEE-BD_NC_2014(v2.0)
1 循環型社会への貢献		スコア平均 3.3	
リサイクルに関する配慮 LR2/ 2 非再生性資源の使用量削減	スコア 3	長寿命化に関する配慮 Q2/ 2.2 部品・部材の耐用年数 Q2/ 3 対応性・更新性	スコア 3.6 スコア 3.4
<自由記述>再生材料等の積極的な利用を行う		<自由記述>メンテナンスの少ない劣化しにくい仕上げを採用し、点検口を各所に設けることでメンテナンスも行きやすい計画とする。	
2 地球温暖化対策の推進		スコア平均 3.8	
省エネ・省資源に関する配慮 LR3/ 1 地球温暖化への配慮	スコア 3.6	節水に関する配慮 LR2/ 1.1 節水	スコア 4
<自由記述>高効率熱源機器、井水熱利用、BMSの導入によるエネルギー分析を採用することで、省エネルギー性に配慮した計画とする。		<自由記述>節水器具の積極的採用と井水を雑用水利用にすることで公共インフラへの負担低減を図る計画とする。	
3 豊かな自然環境の確保		スコア平均 2.7	
生態系保全に関する配慮 Q3/ 1 生物環境の保全と創出	スコア 2	緑化に関する配慮 Q3/ 3.2 敷地内温熱環境の向上 LR3/ 2.2 温熱環境悪化の改善	スコア 3 スコア 3
<自由記述>		<自由記述>中庭を設け、既存樹木の移植等を行う。	
4 高齢社会への対応		スコア平均 3.0	
バリアフリーに関する配慮 Q2/ 1.1.3 バリアフリー計画	スコア 3	主な指標	
<自由記述>段差のない障壁の少ない空間構成とする		建物の外皮性能 (BPI評価) 非住宅: BPI値、住宅: 省エネ等級 0.88 建物の一次エネルギー消費量 (BEI評価) 非住宅: BEIm値、住宅: — 0.84 外構緑化指数 16.1 % 建物緑化指数 8 %	

: 入力欄

: CASBEE-建築(新築)の採点結果から転記してください。