

■使用評価マニュアル：北九州市建築物総合環境性能評価制度マニュアル

■使用評価ソフト：CASBEE北九州\_2014(v2.0)

## 1 建物概要

建物名称	株式会社響灘火力発電所 石炭・バイオマス発電設備建設工事【屋内貯炭増設】	BEE	0.9	BEEランク	B-	★★
------	---	-----	-----	--------	----	----

## 2 重点項目への取組み度

重点項目	得点 <sup>※</sup> /満点	取組み度	評価
1 循環型社会への貢献	3.3 / 5		ふつう
2 地球温暖化対策の推進	2.6 / 5		がんばろう
3 豊かな自然環境の確保	2.3 / 5		がんばろう
4 高齢社会への対応	0.0 / 5		

※ 対応するCASBEEのスコア(平均)を5点満点で表示します。(スコア1.0=1点、スコア5.0=5点)

評価	凡例	よい 4 点以上		ふつう 3 点以上		がんばろう 3 点未満	
----	----	----------------	--	-----------------	--	-------------------	--

## 3 設計上の配慮事項とCASBEEのスコア

使用CASBEE評価マニュアル:	CASBEE-建築(新築) 2014年版	使用CASBEE評価ソフト:	CASBEE-BD_NC_2014(v.3.01)
<b>1 循環型社会への貢献</b>		スコア平均 3.3	
リサイクルに関する配慮	長寿命化に関する配慮		
LR2/ 2 非再生性資源の使用量削減	スコア 2.8	Q2/ 2.2 部品・部材の耐用年数	スコア 3.4
		Q2/ 3 対応性・更新性	スコア 3.7
内装仕上材がないため、分別が不要で設備との錯綜がない。		耐用年数の長い材料を採用し、建物の維持管理に配慮している。	
<b>2 地球温暖化対策の推進</b>		スコア平均 2.7	
省エネ・省資源に関する配慮	節水に関する配慮		
LR3/ 1 地球温暖化への配慮	スコア 4.3	LR2/ 1.1 節水	スコア 1
ライフサイクルCO2排出率が一般的な建物に対して66%とし、地球温暖化への配慮をしている。			
<b>3 豊かな自然環境の確保</b>		スコア平均 2.3	
生態系保全に関する配慮	緑化に関する配慮		
Q3/ 1 生物環境の保全と創出	スコア 1	Q3/ 3.2 敷地内温熱環境の向上	スコア 3
		LR3/ 2.2 温熱環境悪化の改善	スコア 3
		芝生の緑地や通路等の空地を設け風の通りを良くし、暑熱環境に配慮している。	
<b>4 高齢社会への対応</b>		スコア平均	
バリアフリーに関する配慮	主な指標		
Q2/ 1.1.3 バリアフリー計画	スコア	建物の外皮性能 (BPI評価)	
		非住宅: BPI値、住宅: 省エネ等級	-
		建物の一次エネルギー消費量 (BEI評価)	
		非住宅: BEI値、住宅: -	0.36
		外構緑化指数	24.13 %
		建物緑化指数	0 %

: 入力欄

: CASBEE-建築(新築)の採点結果から転記してください。