



■使用評価マニュアル：北九州市建築物総合環境性能評価制度マニュアル

■使用評価ソフト：CASBEE北九州_2014(v2.0)

1 建物概要

建物名称	(仮称)ハローデイ本城東店	BEE	0.7	BEEランク	B-	★★
------	---------------	-----	-----	--------	----	----

2 重点項目への取組み度

重点項目	得点※/満点	取組み度	評価
1 循環型社会への貢献	2.7 /5		がんばろう 
2 地球温暖化対策の推進	2.0 /5		がんばろう 
3 豊かな自然環境の確保	1.6 /5		がんばろう 
4 高齢社会への対応	3.0 /5		ふつう 
※ 対応するCASBEEのスコア(平均)を5点満点で表示します。(スコア1.0=1点、スコア5.0=5点)		評価 凡例	
		よい 4点以上 	ふつう 3点以上 
			がんばろう 3点未満 

3 設計上の配慮事項とCASBEEのスコア

使用CASBEE評価マニュアル:	CASBEE-建築(新築) 2014年版	使用CASBEE評価ソフト:	CASBEE-BD_NC_2014(v2.0)
1 循環型社会への貢献		スコア平均 2.8	
リサイクルに関する配慮		長寿命化に関する配慮	
LR2/ 2 非再生性資源の使用量削減	スコア 2.5	Q2/ 2.2 部品・部材の耐用年数	スコア 3
		Q2/ 3 対応性・更新性	スコア 2.8
<自由記述>物販店で永久的な建築物ではない為、リサイクルに関する配慮をあまり行えませんでした。		<自由記述>物販店で永久的な建築物ではない為、長寿命化に関する配慮をあまり行えませんでした。	
2 地球温暖化対策の推進		スコア平均 2.0	
省エネ・省資源に関する配慮		節水に関する配慮	
LR3/ 1 地球温暖化への配慮	スコア 3	LR2/ 1.1 節水	スコア 1
<自由記述>空調機は省エネ型としています。		<自由記述>節水対策を十分に行えませんでした。	
3 豊かな自然環境の確保		スコア平均 1.7	
生態系保全に関する配慮		緑化に関する配慮	
Q3/ 1 生物環境の保全と創出	スコア 1	Q3/ 3.2 敷地内温熱環境の向上	スコア 2
		LR3/ 2.2 温熱環境悪化の改善	スコア 2
<自由記述>生物環境の保全と創出に十分配慮できませんでした。		<自由記述>空地は出来る限り緑化致します。	
4 高齢社会への対応		スコア平均 3.0	
バリアフリーに関する配慮		主な指標	
Q2/ 1.1.3 バリアフリー計画	スコア 3	建物の外皮性能 (BPI評価)	
<自由記述>バリアフリー法、福祉のまちづくり条例に則り計画致します。		非住宅:BPI値、住宅:省エネ等級	0.82
		建物の一次エネルギー消費量 (BEI評価)	
		非住宅:BEI値、住宅: -	
		外構緑化指数	15.34 %
		建物緑化指数	0 %

:入力欄:CASBEEー建築(新築)の採点結果から転記してください。