

■使用評価マニュアル：北九州市建築物総合環境性能評価制度マニュアル

■使用評価ソフト：CASBEE北九州\_2014(v2.0)

## 1 建物概要

建物名称	立石紙工株式会社本社工場新築工事	BEE	0.8	BEEランク	B-	★★
------	------------------	-----	-----	--------	----	----

## 2 重点項目への取組み度

重点項目	得点 <sup>※</sup> /満点	取組み度	評価
1 循環型社会への貢献	3.4 /5		ふつう
2 地球温暖化対策の推進	3.3 /5		ふつう
3 豊かな自然環境の確保	2.0 /5		がんばろう
4 高齢社会への対応	/5		がんばろう

※ 対応するCASBEEのスコア(平均)を5点満点で表示します。(スコア1.0=1点、スコア5.0=5点)

評価 凡例	よい 4 点以上		ふつう 3 点以上		がんばろう 3 点未満	
-------	----------------	--	-----------------	--	-------------------	--

## 3 設計上の配慮事項とCASBEEのスコア

使用CASBEE評価マニュアル:	CASBEE-建築(新築) 2014年版	使用CASBEE評価ソフト:	CASBEE-BD_NC_2014(v.2.0)
<b>1 循環型社会への貢献</b>		スコア平均 3.4	
リサイクルに関する配慮 LR2/ 2 非再生性資源の使用量削減	スコア 3.1	長寿命化に関する配慮 Q2/ 2.2 部品・部材の耐用年数 Q2/ 3 対応性・更新性	スコア 3.5 スコア 3.7
再生クラッシュラン使用		外壁:カラーガルバニウム採用 内装:軽鉄下地+PB見出し仕上げ 階高さ:5.95m 壁長さ比率:0.08	
<b>2 地球温暖化対策の推進</b>		スコア平均 3.3	
省エネ・省資源に関する配慮 LR3/ 1 地球温暖化への配慮	スコア 3.7	節水に関する配慮 LR2/ 1.1 節水	スコア 3
高効率設備の採用		節水機器の採用	
<b>3 豊かな自然環境の確保</b>		スコア平均 2.0	
生態系保全に関する配慮 Q3/ 1 生物環境の保全と創出	スコア 1	緑化に関する配慮 Q3/ 3.2 敷地内温熱環境の向上 LR3/ 2.2 温熱環境悪化の改善	スコア 2 スコア 3
特になし		見付面積比:24.79% 隣棟間隔指数:0.688	
<b>4 高齢社会への対応</b>		スコア平均	
バリアフリーに関する配慮 Q2/ 1.1.3 バリアフリー計画	スコア	主な指標	
対象外		BPI/BPIm	
		BEI/BEIm	0.62
		外構緑化指数	0%
		建物緑化指数	0%

:入力欄

:CASBEE-新築(簡易版)の採点結果から転記してください。