

■使用評価マニュアル：北九州市建築物総合環境性能評価制度マニュアル

■使用評価ソフト：CASBEE北九州_2014(v.2.0)

1 建物概要

建物名称	飛灰洗浄施設	BEE	1.1	BEEランク	B+	★★★
------	--------	-----	-----	--------	----	-----

2 重点項目への取組み度

重点項目	得点 [※] /満点	取組み度	評価
1 循環型社会への貢献	3.3 / 5		ふつう
2 地球温暖化対策の推進	3.6 / 5		ふつう
3 豊かな自然環境の確保	1.6 / 5		がんばろう
4 高齢社会への対応	1.0 / 5		がんばろう

※ 対応するCASBEEのスコア(平均)を5点満点で表示します。(スコア1.0=1点、スコア5.0=5点)

評価 凡例	よい 4 点以上	ふつう 3 点以上	がんばろう 3 点未満
-------	----------------	-----------------	-------------------

3 設計上の配慮事項とCASBEEのスコア

使用CASBEE評価マニュアル:	CASBEE-建築(新築) 2014年版	使用CASBEE評価ソフト:	CASBEE-BD_NC_2014(v.2.0)
1 循環型社会への貢献		スコア平均 3.3	
リサイクルに関する配慮 LR2/ 2 非再生性資源の使用量削減	スコア 3.1	長寿命化に関する配慮 Q2/ 2.2 部品・部材の耐用年数 Q2/ 3 対応性・更新性	スコア 2.8 スコア 4.1
<自由記述> 鉄骨造であり、大半が躯体+軽鉄+仕上材で構成されている。 エコパリカー(北九州市建設リサイクル建材)を採用予定。		<自由記述> 天井内懐が高いため、仕上げ材を痛める事なく対応できる設計とした。	
2 地球温暖化対策の推進		スコア平均 3.6	
省エネ・省資源に関する配慮 LR3/ 1 地球温暖化への配慮	スコア 3.2	節水に関する配慮 LR2/ 1.1 節水	スコア 4
<自由記述> 標準的な省エネルギー対策を実施。		<自由記述> 節水型便器、自動水栓を選定している。	
3 豊かな自然環境の確保		スコア平均 1.7	
生態系保全に関する配慮 Q3/ 1 生物環境の保全と創出	スコア 1	緑化に関する配慮 Q3/ 3.2 敷地内温熱環境の向上 LR3/ 2.2 温熱環境悪化の改善	スコア 2 スコア 2
<自由記述> 敷地内の多くが運搬路用途となるため、外構緑化指数は10%未満となっている。		<自由記述> 敷地や建物用途の関係上、地域住民に対して敷地を開放していない。	
4 高齢社会への対応		スコア平均 1.0	
バリアフリーに関する配慮 Q2/ 1.1.3 バリアフリー計画	スコア 1	主な指標 建物の外皮性能 (BPI評価) 非住宅: BPI値、住宅: 省エネ等級 <input type="text"/> 建物の一次エネルギー消費量 (BEI評価) 非住宅: BEI値、住宅: <input type="text"/> 0.9 外構緑化指数 <input type="text"/> 1.27 % 建物緑化指数 <input type="text"/> 0 %	
<自由記述> バリアフリー新法の基準項目を満たさない。			

: 入力欄

: CASBEE-建築(新築)の採点結果から転記してください。