

■使用評価マニュアル：北九州市建築物総合環境性能評価制度マニュアル

■使用評価ソフト：CASBEE北九州\_2014(v.2.0)

<b>1 建物概要</b>						
建物名称	小倉地方合同庁舎	BEE	2.2	BEEランク	A	★★★★

2 重点項目への取組み度						
重点項目	得点*/満点	取組み度	評価			
1 循環型社会への貢献	3.5 /5		ふつう			
2 地球温暖化対策の推進	3.6 /5		ふつう			
3 豊かな自然環境の確保	3.3 /5		ふつう			
4 高齢社会への対応	5.0 /5		よい			
* 対応するCASBEEのスコア(平均)を5点満点で表示します。(スコア1.0=1点、スコア5.0=5点)		評価 凡例	よい 4 点以上	ふつう 3 点以上	がんばろう 3 点未満	

3 設計上の配慮事項とCASBEEのスコア						
使用CASBEE評価マニュアル:		CASBEE-建築(新築) 2014年版		使用CASBEE評価ソフト:		CASBEE-BD_NC_2014(v.2.0)
<b>1 循環型社会への貢献</b>			スコア平均 3.6			
リサイクルに関する配慮		長寿命化に関する配慮				
LR2/ 2 非再生性資源の使用量削減	スコア	4.1	Q2/ 2.2 部品・部材の耐用年数	スコア	3.2	
			Q2/ 3 対応性・更新性	スコア	3.4	
躯体及び内装材等にリサイクル材を積極的に採用し、非再生性資源の使用量削減に配慮している。		耐用年数の長い内装材及び配管材を使用している。				
<b>2 地球温暖化対策の推進</b>			スコア平均 3.7			
省エネ・省資源に関する配慮		節水に関する配慮				
LR3/ 1 地球温暖化への配慮	スコア	3.3	LR2/ 1.1 節水	スコア	4	
LED等高効率機器の導入により使用エネルギーの削減に配慮している。		自動水栓等節水器具を採用することにより、建物全体の水使用量削減に配慮している。				
<b>3 豊かな自然環境の確保</b>			スコア平均 3.3			
生態系保全に関する配慮		緑化に関する配慮				
Q3/ 1 生物環境の保全と創出	スコア	3	Q3/ 3.2 敷地内温熱環境の向上	スコア	4	
			LR3/ 2.2 温熱環境悪化の改善	スコア	3	
緑地を豊富に設け、また屋外ベンチの設置により利用者が自然に親しめる環境を創出している。		空調機器を屋上階に設置することで、敷地内の温熱環境悪化対策に配慮している。				
<b>4 高齢社会への対応</b>			スコア平均 5.0			
バリアフリーに関する配慮		主な指標				
Q2/ 1.1.3 バリアフリー計画	スコア	5	建物の外皮性能 (BPI評価)			
建築物移動等円滑化誘導基準を満足している。		非住宅:BPI値、住宅:省エネ等級		0.807		
		建物の一次エネルギー消費量 (BEI評価)				
		非住宅:BEI値、住宅: -		0.9		
		外構緑化指数		45.14 %		
		建物緑化指数		0 %		

: 入力欄

: CASBEE-建築(新築)の採点結果から転記してください。