

■使用評価マニュアル：北九州市建築物総合環境性能評価制度マニュアル

■使用評価ソフト：CASBEE-BD_NC_2016(v.2.1)

1 建物概要

建物名称	トールエクスプレスジャパン北九州支店新築工事	BEE	1	BEEランク	B+	★★★
------	------------------------	-----	---	--------	----	-----

2 重点項目への取組み度

重点項目	得点 [※] /満点	取組み度	評価
1 循環型社会への貢献	3.1 / 5		ふつう
2 地球温暖化対策の推進	3.9 / 5		ふつう
3 豊かな自然環境の確保	2.0 / 5		がんばろう
4 高齢社会への対応	1.0 / 5		がんばろう
[※] 対応するCASBEEのスコア(平均)を5点満点で表示します。(スコア1.0=1点、スコア5.0=5点)		評価 凡例 よい 4 点以上	評価 凡例 ふつう 3 点以上
		評価 凡例 がんばろう 3 点未満	

3 設計上の配慮事項とCASBEEのスコア

使用CASBEE評価マニュアル:	CASBEE-建築(新築) 2016年版	使用CASBEE評価ソフト:	CASBEE-BD_NC_2016(v.2.1)
1 循環型社会への貢献		スコア平均 3.1	
リサイクルに関する配慮	長寿命化に関する配慮		
LR2/ 2 非再生性資源の使用量削減	スコア 3	Q2/ 2.2 部品・部材の耐用年数	スコア 3.2
		Q2/ 3 対応性・更新性	スコア 3.2
<自由記述>外構再生クラッシュランRC-40の使用。		<自由記述>	
2 地球温暖化対策の推進		スコア平均 3.9	
省エネ・省資源に関する配慮	節水に関する配慮		
LR3/ 1 地球温暖化への配慮	スコア 3.8	LR2/ 1.1 節水	スコア 4
<自由記述>ライフサイクルCO2排出量を%に抑えて敷地外環境に配慮。		<自由記述>過半に節水コマ及び省水型器機の採用。	
3 豊かな自然環境の確保		スコア平均 2.0	
生態系保全に関する配慮	緑化に関する配慮		
Q3/ 1 生物環境の保全と創出	スコア 1	Q3/ 3.2 敷地内温熱環境の向上	スコア 2
		LR3/ 2.2 温熱環境悪化の改善	スコア 3
<自由記述>可能な限り植栽を設け、また、庇等で日影形成に努め敷地内環境に配慮。		<自由記述>可能な限り植栽を計画し、敷地内外環境に配慮。	
4 高齢社会への対応		スコア平均 1.0	
バリアフリーに関する配慮	主な指標		
Q2/ 1.1.3 バリアフリー計画	スコア 1	建物の外皮性能 (BPI評価)	
		非住宅:BPI値、住宅:省エネ等級	0.9
<自由記述>バリアフリー建築物対象外により、本建物使用者に配慮した計画。		建物の一次エネルギー消費量 (BEI評価)	
		非住宅:BEI値、住宅: -	0.64
		外構緑化指数	0.5 %
		建物緑化指数	0 %

: 入力欄

: CASBEE-建築(新築)の採点結果から転記してください。