令和元年度焼却工場における排ガス測定結果　一覧

施設名称　　皇后崎工場

	採取日	結果報告日	硫黄酸化物	ばいじん（$O_2$12%換算）	窒素酸化物（$O_2$12%換算）	塩化水素（$O_2$12%換算）	ダイオキシン類毒性等価濃度	全水銀（$O_2$12%換算）
単位	—	—	m^3_N/h	g/m^3_N	ppm	mg/m^3_N	ng-TEQ/m^3_N	$\mu g/m^3_N$
法規制値	—	—	20.85	0.08	250	700	1	50
1号炉	2019年5月10日	2019年6月20日	1.7	0.0014	78	39	—	—
	2019年7月31日	2019年8月28日	1.1	0.0030	69	15	—	25
	2019年10月18日	2019年11月27日	1.1	0.0010	69	16	—	—
	2019年11月15日	2019年12月20日	—	—	—	—	0	—
	2019年12月11日	2020年1月28日	0.92	0.0007未満	69	50	—	24
	2020年2月7日	2020年3月27日	0.35	0.0008未満	78	14	—	—
2号炉	2019年7月31日	2019年8月28日	1.7	0.0026	67	28	—	42
	2019年8月19日	2019年9月25日	1.5	0.0010	68	50	—	—
	2019年9月25日	2019年10月28日	—	—	—	—	0.000006	—
	2019年12月11日	2020年1月28日	1.1	0.0010	69	32	—	23
	2020年1月8日	2020年2月26日	0.45	0.0009未満	56	35	—	—
	2020年3月6日	2020年3月27日	0.29	0.0008未満	78	23	—	6.4
3号炉	2019年4月15日	2019年5月23日	0.88	0.0045	76	16	—	15
	2019年5月10日	2019年6月20日	1.7	0.0008	78	47	—	—
	2019年8月19日	2019年9月25日	1.2	0.0008	69	40	—	13
	2019年9月26日	2019年10月28日	—	—	—	—	0.0005	—
	2019年10月18日	2019年11月27日	1.8	0.0008	67	47	—	—
	2019年12月5日	2020年1月28日	1.0	0.0008未満	65	59	—	24