

■使用評価マニュアル：北九州市建築物総合環境性能評価制度マニュアル

■使用評価ソフト：CASBEE北九州_2014(v.2.0)

1 建物概要

建物名称	八幡西消防署	BEE	1.1	BEEランク	B+	★★★
------	--------	-----	-----	--------	----	-----

2 重点項目への取組み度

重点項目	得点 [※] /満点	取組み度	評価
1 循環型社会への貢献	3.3 / 5		ふつう
2 地球温暖化対策の推進	3.5 / 5		ふつう
3 豊かな自然環境の確保	1.6 / 5		がんばろう
4 高齢社会への対応	3.0 / 5		ふつう

※ 対応するCASBEEのスコア(平均)を5点満点で表示します。(スコア1.0=1点、スコア5.0=5点)

評価 凡例	よい 4 点以上		ふつう 3 点以上		がんばろう 3 点未満	
-------	----------------	--	-----------------	--	-------------------	--

3 設計上の配慮事項とCASBEEのスコア

使用CASBEE評価マニュアル:	CASBEE-建築(新築) 2014年版	使用CASBEE評価ソフト:	CASBEE-BD_NC_2014(v.2.0)
1 循環型社会への貢献		スコア平均 3.3	
リサイクルに関する配慮 LR2/ 2 非再生性資源の使用量削減	スコア 3.5	長寿命化に関する配慮 Q2/ 2.2 部品・部材の耐用年数 Q2/ 3 対応性・更新性	スコア 3 スコア 3.5
<自由記述> 構造体がRC。 内装材はF☆☆☆☆を使用。		<自由記述> 階高のゆとり、空間の自由さがある。 設備配管の更新が容易に可能。	
2 地球温暖化対策の推進		スコア平均 3.5	
省エネ・省資源に関する配慮 LR3/ 1 地球温暖化への配慮	スコア 3	節水に関する配慮 LR2/ 1.1 節水	スコア 4
<自由記述>		<自由記述> 節水型の機器を採用。	
3 豊かな自然環境の確保		スコア平均 1.7	
生態系保全に関する配慮 Q3/ 1 生物環境の保全と創出	スコア 1	緑化に関する配慮 Q3/ 3.2 敷地内温熱環境の向上 LR3/ 2.2 温熱環境悪化の改善	スコア 2 スコア 2
<自由記述>		<自由記述>	
4 高齢社会への対応		スコア平均 3.0	
バリアフリーに関する配慮 Q2/ 1.1.3 バリアフリー計画	スコア 3	主な指標	
<自由記述> 福岡県福祉のまちづくり条例の整備基準を満たしている。		建物の外皮性能 (BPI評価) 非住宅: BPI値、住宅: 省エネ等級 0.57	
		建物の一次エネルギー消費量 (BEI評価) 非住宅: BEIm値、住宅: 0.79	
		外構緑化指数 0.19 %	
		建物緑化指数 0 %	

: 入力欄

: CASBEE-建築(新築)の採点結果から転記してください。