

# 事業所の皆様へ

～ビニール製飛沫防止シート等を設置する際の注意事項について～




新型コロナウイルス感染症の感染対策としてビニール製シートやアクリル板などを設ける場合は、火災の発生や延焼拡大を防止するため、以下のことに十分ご注意ください。

## 注意事項

- ・ 設置場所付近で、火気の使用や喫煙等はしないでください。
- ・ こんろ、ストーブ、白熱電球などの付近には、設置しないでください。
- ・ 避難の支障となる位置には、設置しないでください。
- ・ 自動火災報知設備やスプリンクラー設備等が設置されている事業所については、火災の感知や消火のための散水を妨げる位置に設置しないでください。

## 設置例



ビニール製飛沫防止シート等の設置に関して、不明な点がございましたら最寄りの消防署までご相談ください。

### 北九州市消防局

予防部指導課：TEL 093-582-3812

門司消防署：TEL 093-372-0119

小倉北消防署：TEL 093-582-0119

小倉南消防署：TEL 093-951-0119

若松消防署：TEL 093-752-0119

八幡東消防署：TEL 093-663-0119

八幡西消防署：TEL 093-622-0119

戸畑消防署：TEL 093-861-0119