


試掘位置図-1 S=1 : 500



凡例

- 試掘位置
- コンクリート殻
- コンクリート杭
- 不明管 (推測水道)
- 想定される
コンクリート殻

試掘箇所①、④、⑦、⑬に
確認されたコンクリート殻は
左右に2~3m程度
埋まっていると想定される。



試掘断面及び結果

	深さ	幅	長さ	埋設物	種類
①	1.20	1.50	9.50	有	コンクリート殻
②	1.20	1.50	15.00	無	
③	1.45	1.50	13.50	無	
④	1.65	1.50	16.00	有	コンクリート殻
⑤	1.25	1.35	14.00	有	不明鋼管 (推測水道)
⑥	1.25	1.35	14.00	無	
⑦	1.55	1.40	13.70	有	コンクリート殻・不明鋼管 (推測水道)
⑧	1.45	1.35	11.30	無	
⑨	1.30	1.30	14.00	有	不明鋼管 (推測水道)
⑩	1.40	1.30	12.00	無	
⑪	1.35	1.30	12.00	無	
⑫	1.20	1.50	10.70	有	コンクリート殻 (杭)
⑬	1.45	1.50	12.50	有	コンクリート殻
⑭	地表物 (幅=3.0・長さ=5.0・高さ=0.7)				コンクリート殻
⑮	地表物 (幅=0.5・長さ=1.1・高さ=0.25)				コンクリート殻