令和3年度焼却工場における排ガス測定結果　一覧

施設名称　　新門司工場

	採取日	結果報告日	硫黄酸化物	ばいじん（$O_2$12%換算）	窒素酸化物（$O_2$12%換算）	塩化水素（$O_2$12%換算）	ダイオキシン類毒性等価濃度	全水銀（$O_2$12%換算）
単位	—	—	m^3_N/h	g/m^3_N	ppm	mg/m^3_N	$ng\text{-}TEQ/m^3_N$	$\mu g/m^3_N$
法規制値	—	—	23.24	0.04	250	700	0.1	50
1号炉	令和3年5月14日	令和3年6月25日	ND	0.0043	11	1.8	---	10
	令和３年８月３日	令和3年9月28日	ND	0.0031	9	3.2	---	---
	令和3年10月4日	令和3年11月30日	ND	0.0035	23	4.8	0.011	2.2
	令和４年２月２４日	令和4年3月14日	ND	0.0023	9	11	---	---
2号炉	令和３年４月２７日	令和3年5月26日	ND	0.0040	23	8.7	---	---
	令和３年６月３日	令和3年7月29日	ND	0.0034	17	2.6	---	13
	令和３年９月１日	令和3年9月28日	ND	0.0043	17	4.9	---	---
	令和３年１１月４日	令和3年12月28日	ND	0.0029	21	6.3	0.0012	1.4
	令和４年１月１１日	令和4年2月28日	ND	0.0043	17	7.3	---	---
3号炉	令和３年４月２７日	令和3年5月26日	ND	0.0037	22	4.9	---	---
	令和３年６月４日	令和3年7月29日	ND	0.0027	17	2.9	---	11
	令和３年８月３日	令和3年9月28日	ND	0.0042	24	5.1	---	---
	令和３年１２月２日	令和4年1月27日	ND	0.0029	28	5.4	0.0054	20
	令和４年２月２４日	令和4年3月14日	ND	0.0021	17	7.3	---	---