

令和3年度焼却工場における排ガス測定結果 一覧

施設名称 日明工場

	採取日	結果報告日	硫黄酸化物	ばいじん (O ₂ 12%換算)	窒素酸化物 (O ₂ 12%換算)	塩化水素 (O ₂ 12%換算)	ダイオキシン類 毒性等価濃度	全水銀 (O ₂ 12%換算)
単位	—	—	m ³ _N /h	g/m ³ _N	ppm	mg/m ³ _N	ng-TEQ/m ³ _N	μg/m ³ _N
法規制値	—	—	18.3	0.08	250	700	1	50
1号炉	令和3年4月23日	令和3年5月26日	ND	0.0031	105	1.1	---	3.5
	令和3年6月9日	令和3年7月29日	ND	0.0023	97	2.7	---	---
	令和3年8月18日	令和3年9月28日	ND	0.0022	95	0.9	0.094	1.0
	令和3年11月12日	令和3年12月28日	ND	0.0038	102	10	---	---
	令和3年12月10日	令和4年1月27日	ND	0.0034	94	3.1	---	1.2
2号炉	令和3年5月26日	令和3年6月25日	ND	0.0021	93	2.5	---	3.4
	令和3年6月9日	令和3年7月29日	ND	0.0038	86	1.7	---	---
	令和3年8月5日	令和3年9月28日	ND	0.0029	98	3.2	0.17	1.0
	令和3年11月12日	令和3年12月28日	ND	0.0034	104	8.1	---	---
	令和4年1月7日	令和4年2月28日	ND	0.0034	111	1.8	---	0.84
	令和4年3月1日	令和4年3月25日	ND	0.0032	95	5.4	---	---
3号炉	令和3年4月23日	令和3年5月26日	ND	0.0040	94	2.1	---	---
	令和3年6月8日	令和3年7月29日	ND	0.0022	99	2.6	---	1.6
	令和3年8月10日	令和3年9月28日	ND	0.0027	91	0.7	0.030	---
	令和3年12月24日	令和4年1月27日	ND	0.0034	87	4.9	---	1.3
	令和4年1月7日	令和4年2月28日	ND	0.0035	94	3.5	---	---
	令和4年3月1日	令和4年3月25日	ND	0.0025	95	8.1	---	1.5