令和3年度焼却工場における排ガス測定結果　一覧

施設名称　　皇后崎工場

	採取日	結果報告日	硫黄酸化物	ばいじん（$O_2$12%換算）	窒素酸化物（$O_2$12%換算）	塩化水素（$O_2$12%換算）	ダイオキシン類毒性等価濃度	全水銀（$O_2$12%換算）
単位	—	—	m^3_N/h	g/m^3_N	ppm	mg/m^3_N	$ng\text{-}TEQ/m^3_N$	$\mu g/m^3_N$
法規制値	—	—	20.85	0.08	250	700	1	50
1号炉	令和３年４月１９日	令和3年5月26日	0.197	0.0024	75	3.8	---	---
	令和３年６月２１日	令和3年7月29日	0.119	0.0029	61	8.0	0.00047	---
	令和４年１月１２日	令和4年2月28日	0.150	0.0025	53	12	---	2.3
	令和４年２月１５日	令和4年3月14日	0.297	0.0031	76	11	---	---
2号炉	令和３年４月１９日	令和3年5月26日	0.381	0.0024	72	3.7	---	---
	令和３年８月２７日	令和3年9月28日	0.339	0.0028	64	6.4	---	---
	令和３年１０月１１日	令和3年11月30日	0.210	0.0031	85	9.1	0.014	2.6
	令和３年１１月１７日	令和3年12月28日	0.183	0.0023	84	10	---	---
	令和４年２月１６日	令和4年3月14日	0.332	0.0028	77	8.0	---	1.5
	令和4年3月3日	令和4年3月25日	0.213	0.0026	79	9.0	---	---
3号炉	令和３年６月２３日	令和3年7月29日	0.268	0.0021	69	7.5	---	9.3
	令和３年８月２７日	令和3年9月28日	0.296	0.0029	73	5.3	---	---
	令和３年１０月１２日	令和3年11月30日	0.247	0.0028	81	9.4	0.0091	2.6
	令和３年１２月６日	令和４年１月２７日	0.223	0.0019	70	3.8	---	---
	令和４年２月１５日	令和4年3月14日	0.342	0.0035	77	6.2	---	1.2