令和4年度焼却工場における排ガス測定結果　一覧

施設名称　　新門司工場

	採取日	結果報告日	硫黄酸化物	ばいじん（$O_2$12%換算）	窒素酸化物（$O_2$12%換算）	塩化水素（$O_2$12%換算）	ダイオキシン類毒性等価濃度	全水銀（$O_2$12%換算）
単位	—	—	m^3_N/h	g/m^3_N	ppm	mg/m^3_N	$ng\text{-}TEQ/m^3_N$	$\mu g/m^3_N$
法規制値	—	—	23.24	0.04	250	700	0.1	50
1号炉	令和4年4月19日	令和4年5月26日	0.068未満	0.0016	19	20	—	45
	令和4年6月3日	令和4年6月28日	0.061未満	0.0013	14	26	—	—
	令和4年8月31日	令和4年9月28日	0.065未満	0.0056	14	4.0未満	—	14
	令和4年10月13日	令和4年11月30日	0.049未満	0.0009未満	21	10	0.0047	—
	令和5年2月28日	令和5年3月27日	0.065未満	0.0021	11	18	—	34
2号炉	令和4年4月19日	令和4年5月26日	0.063未満	0.0035	19	6.7	—	22
	令和4年5月27日	令和4年6月14日	0.055未満	0.0023	13	17	—	—
	令和4年7月1日	令和4年8月1日	0.061未満	0.0030	21	13	—	21
	令和4年11月30日	令和4年12月28日	0.056未満	0.0010	15	25	—	—
	令和5年1月11日	令和5年2月13日	0.056未満	0.0008未満	21	14	0.00076	14
	令和5年3月2日	令和5年3月29日	0.061未満	0.0012	6.4	7.1	—	—
3号炉	令和4年6月23日	令和4年7月13日	0.058未満	0.0009	14	14	—	19
	令和4年8月31日	令和4年9月28日	0.23	0.0010	12	4.1未満	—	13
	令和4年10月14日	令和4年11月30日	0.068未満	0.0008未満	19	11	0.0016	—
	令和4年12月1日	令和5年1月17日	0.064未満	0.0009	16	13	—	12