

令和4年度 水道法 要検討項目測定結果

項目	単位	穴生（浄水）	本城（浄水）	畑（浄水）	井手浦（浄水）	道原（浄水）	目標値
フタル酸ジ（n-ブチル）	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01
フタル酸ブチルベンジル	mg/L	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.5
マイクロキスチン-L R	mg/L	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.0008※
有機すず化合物	mg/L	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.0006※
ジブロモアセトニトリル	mg/L	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.06
キシレン	mg/L	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.4
過塩素酸	mg/L	0.0025未満	0.0025未満	0.0025未満	0.0025未満	0.0025未満	0.025
アニリン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02
1, 2, 3-トリクロロベンゼン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02

※：暫定目標値