

令和6年度 脱水ケーキ含有試験成績書

採取年月日：令和6年5月22日

上下水道局下水道部水質管理課

採取場所	新町	日明	曾根	北湊	皇后崎	定 下 量 限	単 位
脱水機No.	1	5	3	2	1		備考 1
固形分	28.49	23.96	26.00	25.01	27.88	0.01	%
銅	130	240	120	210	160	5	mg/DSKg
亜鉛	330	660	240	590	310	5	mg/DSKg
全鉄	15,000	64,000	18,000	24,000	22,000	5	mg/DSKg
全マンガン	47	670	260	66	670	5	mg/DSKg
カドミウム	<1	<1	<1	<1	<1	1	mg/DSKg
鉛	7	26	<5	19	6	5	mg/DSKg
全クロム	11	21	6	20	10	5	mg/DSKg
ひ素	5	9	5	6	8	1	mg/DSKg
全水銀	0.072	0.41	0.069	0.10	0.11	0.025	mg/DSKg
セレン	1	2	1	1	1	1	mg/DSKg
ほう素(*)	<5	30	8	20	17	5	mg/DSKg
ニッケル(*)	20	31	6	59	13	5	mg/DSKg
モリブデン(*)	40	19	4	12	5	1	mg/DSKg
銀(*)	3	5	2	2	3	1	mg/DSKg
アンチモン(*)	<1	<1	<1	1	1	1	mg/DSKg

備考

1 単位のmg/DSKgは汚泥乾燥重量当たり。

2 汚泥処理方式

消化脱水：日明浄化センター

直接脱水：新町、曾根、北湊、皇后崎浄化センター

3 *はPRTR項目