採水地点(配水池名)				No.1　舞ケ丘中央会館（井手浦）											
	採水年月日	単位	基準値（目標値）	令和6年4月16日	令和6年5月7日	令和6年6月25日	令和6年7月9日	令和6年7月30日	令和6年9月24日	令和6年10月8日	令和6年10月29日	令和6年12月17日	令和7年1月21日	令和7年2月12日	令和7年3月25日
	採水時刻	―		10:22	10:20	10:27	9:18	10:04	10:37	10:46	10:30	10:20	10:45	10:27	10:14
	水温	℃		17.3	19.0	25.1	25.9	27.8	30.0	27.2	24.6	15.9	12.7	11.0	13.2
水質基準	一般細菌	個/ml	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	―	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	六価クロム化合物	mg/L	0.02	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	塩素酸	mg/L	0.6	<0.05			<0.05			<0.05			<0.05		
	クロロ酢酸	mg/L	0.02	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
	クロロホルム	mg/L	0.06	0.009			0.017			0.019			0.005		
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.006			0.008			0.014			0.005		
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.002			0.002			0.001			0.002		
	臭素酸	mg/L	0.01	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.017			0.027			0.027			0.011		
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.006			0.010			0.017			0.004		
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.006			0.008			0.007			0.004		
	ブロモホルム	mg/L	0.09	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.017			0.021			0.019			0.015		
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	銅及びその化合物	mg/L	1	0.001			0.003			0.002			0.001		
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	塩化物イオン	mg/L	200	8	8	9	8	8	7	7	7	7	8	8	8
	蒸発残留物	mg/L	500	62			70			64			42		
	ジェオスミン	ng/L	10	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1				
	2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1				
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7
	pH値	―	5.8～8.6	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.5	7.4	7.3	7.4
	味	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01												
	抱水クロラール	mg/L	0.02												
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.8	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7
	遊離炭酸	mg/L	20	5			3			4			4		
	臭気強度(TON)	―	3	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	腐食性(ランゲリア指数)	―	-1程度以上とし、極力0に近づける	−1.6			−1.5			−1.7			−1.6		
	従属栄養細菌	個/ml	2000	1			1			0			0		
その他	アルカリ度	mg/L	―	30			30			26			31		
	電気伝導率	μS/cm	―	95	93	100	94	95	94	84	86	87	95	94	90
	カルシウムイオン	mg/L	―	12			12			10			12		
	紫外線吸光度(E260)	―	―	0.009	0.008	0.009	0.009	0.009	0.011	0.013	0.012	0.012	0.010	0.011	0.010

採水地点(配水池名)				No.2　小倉南区役所東谷出張所(新道寺)											
	採水年月日	単位	基準値(目標値)	令和6年4月23日	令和6年5月21日	令和6年6月4日	令和6年7月23日	令和6年8月6日	令和6年9月10日	令和6年10月22日	令和6年11月5日	令和6年11月26日	令和7年1月28日	令和7年2月18日	令和7年3月4日
	採水時刻	―		10:50	10:41	10:00	9:40	9:47	9:48	10:55	10:13	10:03	10:00	10:15	9:35
	水温	℃		18.1	21.4	22.3	28.2	30.6	29.5	25.0	21.3	17.8	10.1	10.1	10.9
水質基準	一般細菌	個/ml	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	―	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			0.001	
	六価クロム化合物	mg/L	0.02		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	塩素酸	mg/L	0.6		<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	
	クロロ酢酸	mg/L	0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	クロロホルム	mg/L	0.06		0.014			0.021			0.014			0.003	
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.006			0.010			0.008			0.002	
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1		0.002			0.002			0.001			0.002	
	臭素酸	mg/L	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	mg/L	0.1		0.023			0.032			0.020			0.008	
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.009			0.012			0.009			0.002	
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03		0.007			0.009			0.005			0.003	
	ブロモホルム	mg/L	0.09		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1		0.004			0.011			0.009			<0.004	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2		0.025			0.018			0.015			0.018	
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3		<0.01			0.03			<0.01			0.06	
	銅及びその化合物	mg/L	1		0.004			0.011			0.005			0.008	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05		<0.001			0.001			<0.001			0.001	
	塩化物イオン	mg/L	200	8	8	8	8	8	7	6	8	7	8	8	8
	蒸発残留物	mg/L	500		72			68			49			66	
	ジェオスミン	ng/L	10	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	1				
	2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1				
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.7	0.7	0.7	0.7	0.9	0.7	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8
	pH値	―	5.8～8.6	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.3	7.4	7.3
	味	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5
	濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01												
	抱水クロラール	mg/L	0.02												
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.6	0.5	0.6	0.4	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6
	遊離炭酸	mg/L	20		3			5			5			5	
	臭気強度(TON)	―	3	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	腐食性(ランゲリア指数)	―	-1程度以上とし、極力0に近づける		-1.6			-1.6			-2.0			-1.6	
	従属栄養細菌	個/ml	2000		2			0			0			0	
その他	アルカリ度	mg/L	―		30			30			22			31	
	電気伝導率	μS/cm	―	96	96	103	94	95	91	86	80	90	97	97	106
	カルシウムイオン	mg/L	―		11			11			10			12	
	紫外線吸光度(E260)	―	―	0.008	0.009	0.009	0.011	0.011	0.011	0.013	0.014	0.012	0.012	0.012	0.011

採水地点(配水池名)				No.3　志井市民センター（堀越）												
	採水年月日	単位	基準値（目標値）	令和6年4月2日	令和6年5月28日	令和6年6月18日	令和6年6月27日	令和6年7月2日	令和6年8月27日	令和6年9月17日	令和6年10月1日	令和6年11月19日	令和6年12月10日	令和7年1月7日	令和7年2月25日	令和7年3月18日
	採水時刻	―		9:20	9:30	11:15	11:20	9:30	10:14	9:17	9:25	9:20	9:20	11:20	9:26	9:35
	水温	℃		17.1	25.2	22.2	19.4	24.7	27.2	27.1	24.9	20.1	15.3	11.3	9.1	11.7
水質基準	一般細菌	個/ml	100	0	0	0		1	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	―	検出されないこと	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
	六価クロム化合物	mg/L	0.02			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
	塩素酸	mg/L	0.6			<0.05				<0.05			<0.05			<0.05
	クロロ酢酸	mg/L	0.02			<0.002					<0.002		<0.002			<0.002
	クロロホルム	mg/L	0.06			0.011				0.013			0.008			0.006
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.007					0.013		0.005			0.005
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.003				0.001			0.001			0.002
	臭素酸	mg/L	0.01			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
	総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.021				0.020			0.013			0.012
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.008					0.015		0.005			0.004
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.007				0.006			0.004			0.004
	ブロモホルム	mg/L	0.09			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			<0.005				<0.005			<0.005			<0.005
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1			<0.004				<0.004			<0.004			<0.004
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2			0.021				0.017			0.018			0.019
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3			<0.01				<0.01			<0.01			<0.01
	銅及びその化合物	mg/L	1			0.001				0.003			0.002			0.002
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
	塩化物イオン	mg/L	200	9	8	8		8	7	8	7	7	7	7	8	8
	蒸発残留物	mg/L	500			66				63			65			92
	ジェオスミン	ng/L	10	<1	<1		<1	<1	1	<1	<1	<1				
	2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1		<1	<1	<1	<1	<1	<1				
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.6	0.7	0.8		0.7	1.1	0.8	0.8	0.9	0.8	0.9	0.8	0.8
	pH値	―	5.8～8.6	7.3	7.3	7.3		7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4
	味	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01													
	抱水クロラール	mg/L	0.02													
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.7	0.5	0.8	0.8	0.6	0.8	0.9	0.8	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6
	遊離炭酸	mg/L	20			5				5			4			5
	臭気強度(TON)	―	3	<1	<1	<1		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	腐食性(ランゲリア指数)	―	-1程度以上とし、極力0に近づける			-1.4				-1.7			-1.8			-1.7
	従属栄養細菌	個/ml	2000		0					0			0			2
その他	アルカリ度	mg/L	―			32				29			28			31
	電気伝導率	μS/cm	―	94	96	101		92	92	93	86	85	84	88	95	95
	カルシウムイオン	mg/L	―			13				9			10			11
	紫外線吸光度(E260)	―	―	0.009	0.009	0.009		0.010	0.014	0.013	0.012	0.013	0.012	0.011	0.011	0.010

採水地点(配水池名)				No.4　松ヶ江北市民センター(沼)											
	採水年月日	単位	基準値(目標値)	令和6年4月16日	令和6年5月7日	令和6年6月25日	令和6年7月9日	令和6年7月30日	令和6年9月24日	令和6年10月8日	令和6年10月29日	令和6年12月17日	令和7年1月21日	令和7年2月12日	令和7年3月25日
	採水時刻	―		9:46	9:48	9:53	9:55	9:37	9:59	10:05	9:50	9:50	10:10	9:53	9:45
	水温	℃		15.6	17.7	21.4	23.1	24.5	26.6	24.5	22.8	14.7	12.0	9.9	13.1
水質基準	一般細菌	個/ml	100	0	0	1	0	0	8	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	―	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	六価クロム化合物	mg/L	0.02	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	塩素酸	mg/L	0.6	<0.05			<0.05			<0.05			<0.05		
	クロロ酢酸	mg/L	0.02	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
	クロロホルム	mg/L	0.06	0.009			0.015			0.020			0.006		
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.005			0.004			0.008			0.004		
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.002			0.002			0.002			0.002		
	臭素酸	mg/L	0.01	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.017			0.024			0.029			0.012		
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.006			0.010			0.017			0.005		
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.006			0.007			0.007			0.004		
	ブロモホルム	mg/L	0.09	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1	<0.004			<0.004			<0.004			0.004		
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.016			0.020			0.018			0.015		
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	銅及びその化合物	mg/L	1	0.001			0.002			0.005			0.002		
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	塩化物イオン	mg/L	200	8	8	8	8	7	7	7	7	7	8	8	9
	蒸発残留物	mg/L	500	61			68			62			43		
	ジェオスミン	ng/L	10	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1				
	2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1				
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7
	pH値	―	5.8～8.6	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.4	7.3	7.3	7.3
	味	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01	0.001			0.001			0.002			<0.001		
	抱水クロラール	mg/L	0.02	0.003			0.004			0.004			0.002		
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6
	遊離炭酸	mg/L	20	5			4			5			5		
	臭気強度(TON)	―	3	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	腐食性(ランゲリア指数)	―	-1程度以上とし、極力0に近づける	-1.7			-1.7			-1.8			-1.7		
	従属栄養細菌	個/ml	2000	0			0			0			0		
その他	アルカリ度	mg/L	―	29			28			25			32		
	電気伝導率	μS/cm	―	95	94	98	92	92	89	83	85	86	96	95	94
	カルシウムイオン	mg/L	―	12			11			9			12		
	紫外線吸光度(E260)	―	―	0.009	0.010	0.009	0.009	0.009	0.011	0.013	0.013	0.012	0.010	0.011	0.010

採水地点(配水池名)				No.5　安部山公園(高蔵)												
	採水年月日	単位	基準値(目標値)	令和6年4月2日	令和6年5月28日	令和6年6月18日	令和6年6月27日	令和6年7月2日	令和6年8月27日	令和6年9月17日	令和6年10月1日	令和6年11月19日	令和6年12月10日	令和7年1月7日	令和7年2月25日	令和7年3月18日
	採水時刻	―		9:50	9:55	11:50	10:43	10:23	9:32	9:47	9:50	9:44	9:46	10:45	10:02	9:15
	水温	℃		14.0	19.0	21.5	20.8	21.8	26.5	26.0	25.4	20.4	17.0	13.2	10.4	11.6
水質基準	一般細菌	個/ml	100	0	0	0		1	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	―	検出されないこと	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
	六価クロム化合物	mg/L	0.02			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
	塩素酸	mg/L	0.6			<0.05				<0.05			<0.05			<0.05
	クロロ酢酸	mg/L	0.02			<0.002					<0.002		<0.002			<0.002
	クロロホルム	mg/L	0.06			0.016				0.018			0.010			0.007
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.002					0.005		0.002			0.003
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.003				0.002			0.002			0.002
	臭素酸	mg/L	0.01			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
	総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.028				0.027			0.017			0.013
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.011					0.018		0.007			0.005
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.009				0.007			0.005			0.004
	ブロモホルム	mg/L	0.09			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			<0.005				<0.005			<0.005			<0.005
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1			<0.004				<0.004			<0.004			<0.004
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2			0.020				0.016			0.018			0.018
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3			<0.01				<0.01			<0.01			<0.01
	銅及びその化合物	mg/L	1			0.002				0.002			0.001			0.001
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
	塩化物イオン	mg/L	200	9	8	8		8	7	8	7	7	7	7	8	8
	蒸発残留物	mg/L	500			68				65			64			89
	ジェオスミン	ng/L	10	<1	<1		<1	<1	1	<1	<1	<1				
	2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1		<1	<1	<1	<1	<1	<1				
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.6	0.7	0.8		0.7	1.0	0.8	0.7	1.0	0.8	0.8	0.7	0.9
	pH値	―	5.8～8.6	7.3	7.2	7.2		7.1	7.2	7.1	7.1	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4
	味	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01													
	抱水クロラール	mg/L	0.02													
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5
	遊離炭酸	mg/L	20			5				5			4			4
	臭気強度(TON)	―	3	<1	<1	<1		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	腐食性(ランゲリア指数)	―	-1程度以上とし、極力0に近づける			-1.5				-1.8			-1.8			-1.7
	従属栄養細菌	個/ml	2000		0					0			0			0
その他	アルカリ度	mg/L	―			32				28			28			31
	電気伝導率	μS/cm	―	95	96	102		95	95	90	89	86	87	89	96	96
	カルシウムイオン	mg/L	―			13				10			10			11
	紫外線吸光度(E260)	―	―	0.008	0.008	0.008		0.010	0.013	0.012	0.012	0.013	0.012	0.010	0.012	0.010

採水地点(配水池名)				No.6　田野浦市民センター（小森江）												
	採水年月日	単位	基準値（目標値）	令和6年4月2日	令和6年5月28日	令和6年6月18日	令和6年6月27日	令和6年7月2日	令和6年8月27日	令和6年9月17日	令和6年10月1日	令和6年11月19日	令和6年12月10日	令和7年1月7日	令和7年2月25日	令和7年3月18日
	採水時刻	―		10:25	11:05	10:03	10:03	11:02	11:17	10:52	10:50	10:37	10:50	9:54	11:05	10:35
	水温	℃		14.0	20.2	21.3	21.0	20.9	27.2	27.6	25.3	20.5	17.3	13.1	9.9	11.6
水質基準	一般細菌	個/ml	100	0	0	0		0	0	0	0	0	1	0	0	0
	大腸菌	―	検出されないこと	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
	六価クロム化合物	mg/L	0.02			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
	塩素酸	mg/L	0.6			0.05				<0.05			<0.05			<0.05
	クロロ酢酸	mg/L	0.02			<0.002					<0.002		<0.002			<0.002
	クロロホルム	mg/L	0.06			0.015				0.020			0.011			0.007
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.002					0.003		<0.002			0.002
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.003				0.002			0.002			0.002
	臭素酸	mg/L	0.01			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
	総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.026				0.030			0.019			0.014
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.011					0.018		0.007			0.005
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.008				0.008			0.006			0.005
	ブロモホルム	mg/L	0.09			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			<0.005				<0.005			<0.005			<0.005
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1			<0.004				0.007			<0.004			0.004
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2			0.016				0.014			0.014			0.014
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3			<0.01				0.05			<0.01			0.01
	銅及びその化合物	mg/L	1			0.004				0.007			0.002			0.002
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05			<0.001				0.001			<0.001			<0.001
	塩化物イオン	mg/L	200	9	8	8		8	8	8	7	7	7	7	8	7
	蒸発残留物	mg/L	500			68				64			64			98
	ジェオスミン	ng/L	10	<1	<1		<1	<1	1	<1	<1	<1				
	2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1		<1	<1	<1	<1	<1	<1				
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.6	0.7	0.8		0.7	1.1	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7
	pH値	―	5.8～8.6	7.2	7.2	7.2		7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4
	味	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01													
	抱水クロラール	mg/L	0.02													
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
	遊離炭酸	mg/L	20			5				6			4			5
	臭気強度(TON)	―	3	<1	<1	<1		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	腐食性(ランゲリア指数)	―	-1程度以上とし、極力0に近づける			-1.6				-1.8			-1.8			-1.7
	従属栄養細菌	個/ml	2000		1					8			2			1
その他	アルカリ度	mg/L	―			32				28			28			32
	電気伝導率	μS/cm	―	96	99	103		95	95	91	91	86	88	89	97	96
	カルシウムイオン	mg/L	―			13				11			10			11
	紫外線吸光度(E260)	―	―	0.009	0.009	0.009		0.011	0.014	0.012	0.012	0.013	0.012	0.010	0.012	0.010

採水地点(配水池名)				No.7 城山霊園(風師)											
	採水年月日	単位	基準値(目標値)	令和6年4月16日	令和6年5月7日	令和6年6月25日	令和6年7月9日	令和6年7月30日	令和6年9月24日	令和6年10月8日	令和6年10月29日	令和6年12月17日	令和7年1月21日	令和7年2月12日	令和7年3月25日
	採水時刻	―		9:30	9:30	9:33	10:18	9:18	9:37	9:43	9:25	9:30	9:45	9:30	9:25
	水温	℃		14.8	16.3	21.6	22.5	23.2	25.6	24.4	21.6	13.5	10.8	9.3	12.2
水質基準	一般細菌	個/ml	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	―	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	六価クロム化合物	mg/L	0.02	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	塩素酸	mg/L	0.6	<0.05			<0.05			<0.05			<0.05		
	クロロ酢酸	mg/L	0.02	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
	クロロホルム	mg/L	0.06	0.011			0.019			0.021			0.007		
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.006			0.005			0.008			0.005		
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.003			0.003			0.002			0.002		
	臭素酸	mg/L	0.01	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.021			0.031			0.036			0.014		
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.007			0.010			0.019			0.006		
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.007			0.009			0.009			0.005		
	ブロモホルム	mg/L	0.09	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.014			0.018			0.018			0.013		
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	銅及びその化合物	mg/L	1	0.007			0.003			0.004			0.003		
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	塩化物イオン	mg/L	200	9	8	8	8	8	7	7	7	7	8	10	8
	蒸発残留物	mg/L	500	62			66			64			40		
	ジェオスミン	ng/L	10	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1				
	2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1				
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7
	pH値	―	5.8～8.6	7.4	7.4	7.3	7.4	7.2	7.3	7.3	7.3	7.5	7.4	7.4	7.4
	味	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01												
	抱水クロラール	mg/L	0.02												
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6
	遊離炭酸	mg/L	20	4			3			4			4		
	臭気強度(TON)	―	3	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	腐食性(ランゲリア指数)	―	-1程度以上とし、極力0に近づける	-1.6			-1.5			-1.7			-1.6		
	従属栄養細菌	個/ml	2000	3			0			1			0		
その他	アルカリ度	mg/L	―	30			29			28			32		
	電気伝導率	μS/cm	―	97	96	101	95	94	94	87	88	89	97	96	93
	カルシウムイオン	mg/L	―	12			12			10			12		
	紫外線吸光度(E260)	―	―	0.009	0.008	0.009	0.008	0.009	0.011	0.013	0.013	0.012	0.010	0.011	0.010

採水地点(配水池名)				No.8　東郷市民センター（黒川）											
	採水年月日	単位	基準値（目標値）	令和6年4月23日	令和6年5月21日	令和6年6月4日	令和6年7月23日	令和6年8月6日	令和6年9月10日	令和6年10月22日	令和6年11月5日	令和6年11月26日	令和7年1月28日	令和7年2月18日	令和7年3月4日
	採水時刻	―		10:15	9:00	8:37	10:20	10:35	10:20	9:25	10:30	10:20	9:05	10:30	10:35
	水温	℃		17.7	22.1	22.0	26.6	29.7	29.0	24.7	22.6	18.8	12.0	10.4	10.7
水質基準	一般細菌	個/ml	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	―	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	六価クロム化合物	mg/L	0.02		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	塩素酸	mg/L	0.6		<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	
	クロロ酢酸	mg/L	0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	クロロホルム	mg/L	0.06		0.019			0.030			0.016			0.006	
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03		<0.002			0.007			0.002			0.003	
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1		0.002			0.003			0.002			0.002	
	臭素酸	mg/L	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	mg/L	0.1		0.030			0.044			0.025			0.013	
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.012			0.013			0.011			0.005	
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03		0.009			0.011			0.007			0.005	
	ブロモホルム	mg/L	0.09		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1		<0.004			0.005			0.005			0.005	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2		0.025			0.018			0.020			0.013	
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	銅及びその化合物	mg/L	1		0.004			0.010			0.007			0.007	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	塩化物イオン	mg/L	200	8	10	8	8	8	8	7	8	7	8	8	8
	蒸発残留物	mg/L	500		92			80			55			71	
	ジェオスミン	ng/L	10	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1				
	2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1				
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.6	0.8	0.7	0.7	0.8	0.6	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7
	pH値	―	5.8～8.6	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5
	味	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01												
	抱水クロラール	mg/L	0.02												
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5
	遊離炭酸	mg/L	20		2			4			2			3	
	臭気強度(TON)	―	3	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	腐食性(ランゲリア指数)	―	−1程度以上とし、極力0に近づける		−1.1			−1.4			−1.4			−1.6	
	従属栄養細菌	個/ml	2000		0			2			0			0	
その他	アルカリ度	mg/L	―		40			31			28			32	
	電気伝導率	μS/cm	―	99	127	105	97	98	98	91	90	90	99	100	105
	カルシウムイオン	mg/L	―		15			12			11			11	
	紫外線吸光度(E260)	―	―	0.007	0.010	0.009	0.009	0.009	0.010	0.011	0.013	0.011	0.012	0.011	0.010

採水地点(配水池名)				No.9 清見市民センター(丸山)												
	採水年月日	単位	基準値(目標値)	令和6年4月2日	令和6年5月28日	令和6年6月18日	令和6年6月27日	令和6年7月2日	令和6年8月27日	令和6年9月17日	令和6年10月1日	令和6年11月19日	令和6年12月10日	令和7年1月7日	令和7年2月25日	令和7年3月18日
	採水時刻	―		10:42	10:40	9:35	9:34	11:13	11:01	10:32	10:30	10:21	10:28	9:34	10:47	10:25
	水温	℃		16.3	21.8	23.7	23.3	23.2	28.6	29.4	27.0	20.1	16.1	11.9	8.7	11.1
水質基準	一般細菌	個/ml	100	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	―	検出されないこと	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
	六価クロム化合物	mg/L	0.02			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
	塩素酸	mg/L	0.6			<0.05				<0.05			<0.05			<0.05
	クロロ酢酸	mg/L	0.02			<0.002					<0.002		<0.002			<0.002
	クロロホルム	mg/L	0.06			0.015				0.019			0.012			0.008
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.002					0.004		0.003			0.003
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.003				0.002			0.002			0.002
	臭素酸	mg/L	0.01			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
	総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.026				0.029			0.020			0.015
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.011					0.019		0.007			0.005
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.008				0.008			0.006			0.005
	ブロモホルム	mg/L	0.09			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			<0.005				<0.005			<0.005			<0.005
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1			<0.004				<0.004			<0.004			<0.004
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2			0.018				0.015			0.015			0.014
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3			<0.01				<0.01			<0.01			0.01
	銅及びその化合物	mg/L	1			0.003				0.003			0.002			0.002
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
	塩化物イオン	mg/L	200	9	9	8		8	8	8	7	7	8	7	8	8
	蒸発残留物	mg/L	500			64				67			67			84
	ジェオスミン	ng/L	10	<1	<1		<1	<1	<1	<1	<1	<1				
	2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1		<1	<1	<1	<1	<1	<1				
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.6	0.7	0.7		0.6	1.0	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7
	pH値	―	5.8～8.6	7.3	7.3	7.3		7.3	7.4	7.2	7.2	7.3	7.4	7.5	7.4	7.5
	味	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01													
	抱水クロラール	mg/L	0.02													
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4
	遊離炭酸	mg/L	20			4				4			3			4
	臭気強度(TON)	―	3	<1	<1	<1		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	腐食性(ランゲリア指数)	―	-1程度以上とし、極力0に近づける			-1.4				-1.6			-1.6			-1.5
	従属栄養細菌	個/ml	2000		0					0			0			2
その他	アルカリ度	mg/L	―			32				29			28			32
	電気伝導率	μS/cm	―	100	105	105		100	99	95	92	90	90	92	98	99
	カルシウムイオン	mg/L	―			13				12			11			12
	紫外線吸光度(E260)	―	―	0.009	0.009	0.008		0.010	0.013	0.011	0.012	0.011	0.012	0.010	0.012	0.010

採水地点(配水池名)				No.10　桜丘市民センター(足立)											
	採水年月日	単位	基準値(目標値)	令和6年4月23日	令和6年5月21日	令和6年6月4日	令和6年7月23日	令和6年8月6日	令和6年9月10日	令和6年10月22日	令和6年11月5日	令和6年11月26日	令和7年1月28日	令和7年2月18日	令和7年3月4日
	採水時刻	―		9:05	10:00	9:40	9:40	9:10	9:10	8:55	9:45	9:20	9:30	9:30	9:40
	水温	℃		14.3	19.1	18.0	21.1	22.8	24.4	22.8	20.9	18.2	10.8	9.4	10.2
水質基準	一般細菌	個/ml	100	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	―	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	六価クロム化合物	mg/L	0.02		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	塩素酸	mg/L	0.6		0.05			<0.05			<0.05			<0.05	
	クロロ酢酸	mg/L	0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	クロロホルム	mg/L	0.06		0.016			0.018			0.014			0.004	
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.010			0.006			0.004			0.003	
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1		0.002			0.002			0.001			0.002	
	臭素酸	mg/L	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	mg/L	0.1		0.026			0.028			0.020			0.010	
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.011			0.012			0.010			0.004	
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03		0.008			0.008			0.005			0.004	
	ブロモホルム	mg/L	0.09		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2		0.039			0.016			0.022			0.015	
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	銅及びその化合物	mg/L	1		0.002			0.004			0.002			0.001	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	塩化物イオン	mg/L	200	8	16	8	8	8	8	7	8	7	8	8	8
	蒸発残留物	mg/L	500		136			78			46			60	
	ジェオスミン	ng/L	10	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1				
	2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1				
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.6	1.1	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8
	pH値	―	5.8～8.6	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.3	7.3	7.4	7.3
	味	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01												
	抱水クロラール	mg/L	0.02												
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6
	遊離炭酸	mg/L	20		6			6			5			5	
	臭気強度(TON)	―	3	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	腐食性(ランゲリア指数)	―	-1程度以上とし、極力0に近づける		-1.1			-1.8			-2.0			-1.7	
	従属栄養細菌	個/ml	2000		4			8			1			1	
その他	アルカリ度	mg/L	―		63			30			22			31	
	電気伝導率	μS/cm	―	94	209	100	92	93	89	85	80	87	96	95	107
	カルシウムイオン	mg/L	―		21			11			9			12	
	紫外線吸光度(E260)	―	―	0.008	0.016	0.010	0.009	0.010	0.010	0.013	0.014	0.012	0.013	0.011	0.011