採水地点(配水池名)				No.41　皿倉山ケーブルカー山麓駅(帆柱)											
採水年月日		単位	基準値(目標値)	令和6年4月23日	令和6年5月21日	令和6年6月4日	令和6年7月23日	令和6年8月6日	令和6年9月10日	令和6年10月22日	令和6年11月5日	令和6年11月26日	令和7年1月28日	令和7年2月18日	令和7年3月4日
採水時刻		—		10:10	9:50	10:00	10:15	10:15	10:20	9:40	10:27	10:05	10:05	9:43	10:11
水温		℃		15.1	19.1	19.4	24.7	26.1	26.9	22.4	20.0	15.9	9.2	7.9	9.7
水質基準	一般細菌	個/ml	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	六価クロム化合物	mg/L	0.02		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	塩素酸	mg/L	0.6		0.05			0.13			<0.05			<0.05	
	クロロ酢酸	mg/L	0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	クロロホルム	mg/L	0.06		0.018			0.028			0.019			0.010	
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.004			0.003			0.002			0.006	
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1		0.003			0.004			0.003			0.004	
	臭素酸	mg/L	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	mg/L	0.1		0.032			0.045			0.030			0.022	
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.014			0.017			0.013			0.008	
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03		0.011			0.013			0.008			0.008	
	ブロモホルム	mg/L	0.09		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2		0.037			0.024			0.035			0.016	
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	銅及びその化合物	mg/L	1		0.002			0.001			0.001			0.001	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	塩化物イオン	mg/L	200	11	15	13	12	13	15	19	14	12	20	12	15
	蒸発残留物	mg/L	500		132			104			102			204	
	ジェオスミン	ng/L	10	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1				
	2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1				
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.8	1.1	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	1.2	1.3	1.1
	pH値	—	5.8～8.6	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.5	7.4	7.6	7.4	7.5	7.4
	味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01												
	抱水クロラール	mg/L	0.02												
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4
	遊離炭酸	mg/L	20		6			7			7			10	
	臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	腐食性(ランゲリア指数)	—	−1程度以上とし、極力0に近づける		−1.1			−1.4			−1.2			−0.8	
	従属栄養細菌	個/ml	2000		1			1			0			0	
その他	アルカリ度	mg/L	—		60			48			49			86	
	電気伝導率	μS/cm	—	139	199	168	163	154	170	267	165	157	296	310	187
	カルシウムイオン	mg/L	—		20			14			17			31	
	紫外線吸光度(E260)	—	—	0.009	0.017	0.018	0.015	0.013	0.013	0.017	0.017	0.018	0.015	0.015	0.014

採水地点(配水池名)				No.42　平尾台自然の郷(平尾台)											
採水年月日		単位	基準値(目標値)	令和6年4月23日	令和6年5月21日	令和6年6月4日	令和6年7月23日	令和6年8月6日	令和6年9月10日	令和6年10月22日	令和6年11月5日	令和6年11月26日	令和7年1月28日	令和7年2月18日	令和7年3月4日
採水時刻		―		10:20	10:18	10:32	10:05	10:30	10:14	10:25	10:45	10:35	10:20	10:40	9:58
水温		℃		17.0	20.6	22.2	25.6	29.0	27.9	23.3	20.4	15.6	9.1	8.3	10.1
水質基準	一般細菌	個/ml	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	―	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	六価クロム化合物	mg/L	0.02		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	塩素酸	mg/L	0.6		<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	
	クロロ酢酸	mg/L	0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	クロロホルム	mg/L	0.06		0.015			0.022			0.015			0.004	
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.002			0.006			<0.002			0.004	
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1		0.002			0.002			0.002			0.002	
	臭素酸	mg/L	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	mg/L	0.1		0.025			0.033			0.023			0.010	
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.010			0.013			0.010			0.004	
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03		0.008			0.009			0.006			0.004	
	ブロモホルム	mg/L	0.09		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1		0.009			0.006			0.007			0.005	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2		0.022			0.017			0.017			0.014	
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	銅及びその化合物	mg/L	1		0.004			0.006			0.005			0.003	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	塩化物イオン	mg/L	200	8	8	8	8	8	9	8	8	7	9	22	9
	蒸発残留物	mg/L	500		70			74			66			72	
	ジェオスミン	ng/L	10	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1				
	2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1				
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.6	0.7	0.7	0.7	0.9	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7
	pH値	―	5.8～8.6	7.5	7.4	7.5	7.3	7.3	7.3	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5
	味	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01												
	抱水クロラール	mg/L	0.02												
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.7	0.4	0.3	0.4	0.5	0.6	0.5
	遊離炭酸	mg/L	20		2			3			3			3	
	臭気強度(TON)	―	3	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	腐食性(ランゲリア指数)	―	−1程度以上とし、極力0に近づける		−1.5			−1.5			−1.6			−1.5	
	従属栄養細菌	個/ml	2000		1			1			0			0	
その他	アルカリ度	mg/L	―		30			29			25			31	
	電気伝導率	μS/cm	―	95	96	102	92	94	90	86	85	86	98	98	107
	カルシウムイオン	mg/L	―		11			11			10			12	
	紫外線吸光度(E260)	―	―	0.008	0.010	0.012	0.011	0.010	0.010	0.015	0.015	0.014	0.011	0.010	0.012

採水地点(配水池名)			No.43　医生丘市民センター(ひびきの)												
採水年月日	単位	基準値(目標値)	令和6年4月2日	令和6年5月28日	令和6年6月18日	令和6年6月27日	令和6年7月2日	令和6年8月27日	令和6年9月17日	令和6年10月1日	令和6年11月19日	令和6年12月10日	令和7年1月7日	令和7年2月25日	令和7年3月18日
採水時刻	—		10:13	10:31	10:25	9:42	10:20	10:30	10:22	10:10	10:08	13:55	9:53	10:14	10:02
水温	℃		15.2	21.9	24.8	24.4	24.3	30.8	30.2	28.7	21.2	16.8	11.5	10.0	11.2
水質基準 一般細菌	個/ml	100	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
鉛及びその化合物	mg/L	0.01			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6			0.09				<0.05			<0.05			<0.05
クロロ酢酸	mg/L	0.02			<0.002					<0.002		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06			0.017				0.010			0.010			0.012
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.006					0.009		0.005			0.008
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.003				0.004			0.003			0.002
臭素酸	mg/L	0.01			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.028				0.021			0.020			0.021
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.007					0.008		0.006			0.008
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.008				0.007			0.007			0.007
ブロモホルム	mg/L	0.09			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			<0.005				<0.005			<0.005			<0.005
亜鉛及びその化合物	mg/L	1			<0.004				<0.004			<0.004			<0.004
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2			0.051				0.060			0.027			0.024
鉄及びその化合物	mg/L	0.3			<0.01				<0.01			<0.01			<0.01
銅及びその化合物	mg/L	1			0.003				0.002			0.003			0.004
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
塩化物イオン	mg/L	200	17	18	20		17	19	18	14	15	15	17	21	18
蒸発残留物	mg/L	500			164				161			156			182
ジェオスミン	ng/L	10	<1	<1		<1	<1	<1	<1	<1	<1				
2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1		<1	<1	2	<1	<1	<1				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	1.1	1.1	1.0		0.7	0.7	0.6	0.7	1.0	1.2	1.5	1.6	1.4
pH値	—	5.8～8.6	7.4	7.5	7.4		7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標 ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01													
抱水クロラール	mg/L	0.02													
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
遊離炭酸	mg/L	20			6				5			7			8
臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
腐食性(ランゲリア指数)	—	−1程度以上とし、極力0に近づける			−0.6				−0.8			−0.9			−0.9
従属栄養細菌	個/ml	2000		1					0			0			0
その他 アルカリ度	mg/L	—			74				67			67			74
電気伝導率	μS/cm	—	254	252	268		248	259	266	236	246	244	271	284	271
カルシウムイオン	mg/L	—			28				22			26			28
紫外線吸光度(E260)	—	—	0.017	0.014	0.010		0.011	0.009	0.007	0.010	0.013	0.018	0.015	0.016	0.017

採水地点(配水池名)				No.44　芦屋町中央公民館(江川台)											
採水年月日		単位	基準値(目標値)	令和6年4月16日	令和6年5月7日	令和6年6月25日	令和6年7月9日	令和6年7月30日	令和6年9月24日	令和6年10月8日	令和6年10月29日	令和6年12月17日	令和7年1月21日	令和7年2月12日	令和7年3月25日
採水時刻		—		10:23	10:53	10:42	10:43	10:30	10:24	10:30	9:25	11:01	10:30	9:20	10:15
水温		℃		18.5	21.6	26.3	31.3	32.3	30.3	25.1	23.9	13.9	11.6	8.1	16.3
水質基準	一般細菌	個/ml	100	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	六価クロム化合物	mg/L	0.02	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	塩素酸	mg/L	0.6	<0.05			0.11			0.09			<0.05		
	クロロ酢酸	mg/L	0.02	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
	クロロホルム	mg/L	0.06	0.020			0.015			0.011			0.010		
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.012			0.005			0.008			0.009		
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.003			0.004			0.003			0.002		
	臭素酸	mg/L	0.01	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.033			0.027			0.021			0.018		
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.011			0.006			0.007			0.009		
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.010			0.008			0.007			0.006		
	ブロモホルム	mg/L	0.09	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.037			0.055			0.047			0.025		
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	銅及びその化合物	mg/L	1	0.006			0.005			0.008			0.004		
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
	塩化物イオン	mg/L	200	16	16	16	16	17	18	16	15	14	18	19	18
	蒸発残留物	mg/L	500	155			152			176			177		
	ジェオスミン	ng/L	10	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1				
	2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1				
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	1.2	1.1	0.7	1.0	0.7	0.6	0.7	0.8	1.2	1.5	1.4	1.2
	pH値	—	5.8～8.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3
	味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01												
	抱水クロラール	mg/L	0.02												
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6
	遊離炭酸	mg/L	20	6			5			6			9		
	臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	腐食性(ランゲリア指数)	—	−1程度以上とし、極力0に近づける	−0.7			−0.7			−0.8			−1.0		
	従属栄養細菌	個/ml	2000	5			0			3			0		
その他	アルカリ度	mg/L	—	76			67			67			70		
	電気伝導率	μS/cm	—	251	259	222	236	248	261	252	244	259	282	278	269
	カルシウムイオン	mg/L	—	28			26			26			28		
	紫外線吸光度(E260)	—	—	0.016	0.015	0.012	0.008	0.010	0.007	0.011	0.013	0.017	0.016	0.019	0.016

採水地点(配水池名)				No.45　中ノ浜ポンプ場（粟屋）											
採水年月日		単位	基準値（目標値）	令和6年4月23日	令和6年5月21日	令和6年6月4日	令和6年7月23日	令和6年8月6日	令和6年9月10日	令和6年10月22日	令和6年11月5日	令和6年11月26日	令和7年1月28日	令和7年2月18日	令和7年3月4日
採水時刻		—		10:06	10:32	10:20	10:12	10:22	10:30	10:15	10:43	10:30	10:44	10:33	10:30
水温		℃		18.6	23.8	23.1	30.3	34.3	32.6	25.4	22.3	17.4	11.0	9.2	11.3
水質基準	一般細菌	個/ml	100	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	六価クロム化合物	mg/L	0.02		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	塩素酸	mg/L	0.6		0.07			0.15			0.09			<0.05	
	クロロ酢酸	mg/L	0.02		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	クロロホルム	mg/L	0.06		0.019			0.019			0.013			0.011	
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03		<0.002			0.006			<0.002			0.009	
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1		0.003			0.004			0.002			0.002	
	臭素酸	mg/L	0.01		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	総トリハロメタン	mg/L	0.1		0.033			0.032			0.022			0.020	
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.011			0.006			0.006			0.008	
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03		0.011			0.009			0.007			0.007	
	ブロモホルム	mg/L	0.09		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08		<0.005			0.007			<0.005			<0.005	
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1		0.006			0.006			0.006			0.006	
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2		0.050			0.052			0.040			0.016	
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	銅及びその化合物	mg/L	1		0.012			0.018			0.016			0.015	
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	塩化物イオン	mg/L	200	17	17	17	15	17	17	16	16	15	18	10	20
	蒸発残留物	mg/L	500		157			158			149			178	
	ジェオスミン	ng/L	10	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1				
	2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1				
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	1.1	1.1	1.0	0.7	0.7	0.6	0.8	1.0	1.0	1.5	1.5	1.5
	pH値	—	5.8～8.6	7.5	7.4	7.5	7.4	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	7.3	7.3	7.3
	味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01												
	抱水クロラール	mg/L	0.02												
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5
	遊離炭酸	mg/L	20		4			7			6			8	
	臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	腐食性(ランゲリア指数)	—	−1程度以上とし、極力0に近づける		−0.8			−0.8			−0.8			−1.1	
	従属栄養細菌	個/ml	2000		1			1			1			1	
その他	アルカリ度	mg/L	—		73			65			65			71	
	電気伝導率	μS/cm	—	264	246	233	230	245	242	263	239	253	282	282	280
	カルシウムイオン	mg/L	—		26			26			24			28	
	紫外線吸光度(E260)	—	—	0.014	0.013	0.015	0.010	0.008	0.008	0.013	0.015	0.017	0.017	0.016	0.018

採水地点(配水池名)				No.46　みどりんぱぁーく(古賀)												
採水年月日		単位	基準値(目標値)	令和6年4月2日	令和6年5月28日	令和6年6月18日	令和6年6月27日	令和6年7月2日	令和6年8月27日	令和6年9月17日	令和6年10月1日	令和6年11月19日	令和6年12月10日	令和7年1月7日	令和7年2月25日	令和7年3月18日
採水時刻		—		9:47	10:00	9:55	10:03	9:55	10:05	11:12	8:39	9:40	9:51	8:35	9:48	8:33
水温		℃		16.0	23.2	26.1	25.6	25.3	33.4	30.9	31.2	22.8	18.2	14.5	11.5	13.2
水質基準	一般細菌	個/ml	100	0	0	0		2	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
	六価クロム化合物	mg/L	0.02			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
	塩素酸	mg/L	0.6			0.09				<0.05			<0.05			<0.05
	クロロ酢酸	mg/L	0.02			<0.002					<0.002		<0.002			<0.002
	クロロホルム	mg/L	0.06			0.017				0.010			0.013			0.016
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.004					0.013		0.002			0.009
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.004				0.004			0.003			0.002
	臭素酸	mg/L	0.01			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
	総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.030				0.021			0.025			0.026
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.008					0.009		0.008			0.010
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.009				0.007			0.009			0.008
	ブロモホルム	mg/L	0.09			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			<0.005				<0.005			<0.005			<0.005
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1			<0.004				0.005			<0.004			<0.004
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2			0.057				0.062			0.029			0.023
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3			<0.01				<0.01			<0.01			<0.01
	銅及びその化合物	mg/L	1			0.006				0.007			0.007			0.011
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05			<0.001				<0.001			<0.001			<0.001
	塩化物イオン	mg/L	200	17	18	20		17	19	18	14	15	15	17	21	18
	蒸発残留物	mg/L	500			168				177			160			178
	ジェオスミン	ng/L	10	<1	<1		<1	<1	<1	<1	<1	<1				
	2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1		<1	<1	2	<1	<1	<1				
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	1.1	1.1	0.9		0.7	0.7	0.6	0.7	1.0	1.2	1.4	1.5	1.4
	pH値	—	5.8～8.6	7.6	7.9	7.7		7.8	7.9	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.5	7.6
	味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01													
	抱水クロラール	mg/L	0.02													
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	0.6	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5
	遊離炭酸	mg/L	20			3				3			4			6
	臭気強度(TON)	—	3	<1	<1	<1		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	腐食性(ランゲリア指数)	—	−1程度以上とし、極力0に近づける			−0.2				−0.4			−0.5			−0.7
	従属栄養細菌	個/ml	2000		0					0			1			0
その他	アルカリ度	mg/L	—			77				71			69			76
	電気伝導率	μS/cm	—	253	256	275		256	266	266	244	251	247	280	281	272
	カルシウムイオン	mg/L	—			31				23			28			30
	紫外線吸光度(E260)	—	—	0.016	0.013	0.008		0.010	0.008	0.007	0.009	0.012	0.017	0.014	0.015	0.017