

## 消防用設備点検業務仕様書（八幡図書館、八幡南分館）

### 1 業務の目的

消防法第 17 条の 3 の 3（消防法施行規則第 31 条の 6 第 1 項）に基づき、消火器・自動火災報知設備について、機器点検及び総合点検を実施するもの。

### 2 点検対象機器及び対象施設

点検対象機器	八幡図書館	八幡南分館
消火器	○	○
屋内消火栓設備	○	
自動火災報知設備	○	○
消防機関へ通報する火災報知設備	○	
非常警報器具及び設備	○	
避難器具	○	
誘導灯及び誘導標識	○	○

### 3 点検回数 6 ヶ月に 1 回（9 月、3 月）

### 4 報告書 業務終了後、点検結果を所定の様式（点検結果報告書）で作成のうえ提出すること。