

貯水槽管理業務仕様書（八幡図書館）

- 1 業務の内容 北九州市立八幡図書館の貯水槽の清掃及び点検
- 2 対象設備
 - (1) 上水受水槽（有効水量 8 m³ 2 槽式） 清掃・点検
 - (2) 上水加圧ポンプ設備 清掃・点検
- 3 検査
 - (1) 飲料水水質検査（13 項目）
 - (2) 小規模水槽水質検査
- 4 報告書 業務終了後、検査結果報告書を作成すること。