

回答書

(工事名) 北九州市工業用水道配水管布設替工事 (7-2工区)

| 番号 | 質問 | 回答 |
|----|---|--|
| 1 | 設計書 P. 10 の産業廃棄物投棄料 (補助) の「投棄料 (建設廃棄物受入施設) (廃掃土砂) 響灘西地区廃棄物処分場 (公共), その他」とありますが廃掃土砂とはどのようなものでしょうか。また、比重および単価がわかりませんので教示願います。 | 廃掃土砂とは、廃棄物の処理および清掃に関する法律に定まる「一般廃棄物が地下にある土地として指定した区域」内の土砂を指します。 比重は、1.8t/m ³ で設計しております。 単価は、響灘西地区廃棄物処分場 (公共) における「汚泥」の処分料金を採用しております。 |
| 2 | 設計書 P. 10 の産業廃棄物投棄料 (補助) の「投棄料 (建設廃棄物受入施設) 別途指示する場所, その他」とありますが受入施設の名称、廃棄物の比重、単価がわかりませんので教示願います。 | 現設計は、日鉄エンジニアリング株式会社北九州土壤リサイクルセンター (福岡県北九州市八幡西区築地町18番地) を建設廃棄物受入施設として計画しております。 比重は、1.8t/m ³ で設計しております。 単価は、汚染土壌処分単価の見積額を採用しております。 |

| 番号 | 質問 | 回答 |
|----|---|---|
| 1 | 「請負工事費内訳書」の工種区分「産業廃棄物投棄料」の「投棄料等 (建設廃棄物受入施設)」数量 836 m ³ の項目で「別途指示する場所、その他」とありますが、不明のため受入施設名、住所、受入料金 (m ³ 当り) をご教示ください。 | 現設計は、日鉄エンジニアリング株式会社北九州土壤リサイクルセンター (福岡県北九州市八幡西区築地町18番地) を建設廃棄物受入施設として計画しております。 単価は、汚染土壌処分単価の見積額を採用しております。 |