

回 答 書

工事名称： 門司港地域複合公共施設新築電気工事

質問番号	図面番号	質 疑	回 答
1	共通	建物の耐震クラスをご教示ください。 ケーブルラックの耐震クラスはBでよろしいでしょうか。	建物種別が2類A類甲類の特定の施設（避難施設）であるため、耐震クラスはSとなります。
2	3001	3. 特記仕様 1 使用機材 ②分電盤～消防防災制御盤において 市内業者に限定しているものではないとしてよろしいでしょうか。	可能な限り、地元業者から調達していただくようお願いしていますが、この限りではありません。
3	3001	発電設備（非常用発電機）は別途工事としてよろしいでしょうか。	別途工事として発注を予定しております。
4	3002	工事区分表 19. 太陽光発電について電気設備に○の記載があります。 太陽光発電設備図面は送付されておりませんので別途工事としてよろしいでしょうか。	太陽光設備工事は今回の建物には設置しない予定です。 本件においては太陽光発電設備工事はありません。
5	3002～3006	舞台照明設備、舞台音響設備について施工区分では電気図に 記載ないものは別途と記載があります。 音響特記仕様書5. 音響測定については電気設備工事は行わない としてよろしいでしょうか。	舞台照明および舞台音響は別途工事として発注を予定しております。 舞台音響に関連する音響測定については不要です。
6	3004	音響特記仕様書 4音響関連設備工事 4. 1一般事項(5)において ノイズカットトランスなどの対策を施すとの記載があります。 電灯盤などにおいてノイズカットトランスの記載がありませんので 図面通りノイズカットトランスは不要としてよろしいでしょうか。	よろしいです。 音響設備機器電源は単独の変圧器とすることでノイズ対策としております。
7	3102	受変電設備単線結線図 機器仕様 その他配線用電線において ノンハロゲンの記載があります。EM-FP、EM-FPTはそれぞれ NH-FP、NH-FPTと読み替えてよろしいでしょうか。	よろしいです。

質問番号	図面番号	質 疑	回 答
8	3106	受変電設備機器姿図（立体駐車場棟屋上設備スペース配置）において基礎高さ等が不明です。基礎高さ650、支持鉄骨高さ200としてよろしいでしょうか。	建築工事にて下記を見込んでおります。 ・基礎 W600xD600xH645 6箇所 ・支持鉄骨 H-200*200*5.5*8 2本
9	3106	上記において、点検歩廊は建築工事としてよろしいでしょうか。	建築工事には含まれておりません。 点検歩廊の設置については作業台等含め契約後に協議したいと考えております。
10	3101	電力・弱電引込配管において、配置図に配管突出し長さの記載がありません。敷地境界線まででよろしいでしょうか。	敷地境界から300mm突き出しとしてください。
11	3136	照明器具において、参考数量内訳書では下記の屋内器具が重耐塩仕様となっております。屋内で使用するため重耐塩仕様は不要としてよろしいでしょうか。 ・照明器具 BT 4 2 5 N ・照明器具 BT 1 5 N ・非常照明 a 9 ・階段通路誘導灯 c 1	よろしいです。
12	3136～3137	照明器Oの姿図がありません。参考型番をご教示ください。	参考型番：LMR-11904M-LS9 Pウォールライトの左側の姿図が照明器Oになります。 トイレの使用中表示灯となります。
13	3001	10．発生材の処理等⑦残土処分において、場内敷きならし、場外搬出共に印が付いておりません。場内敷きならしとしてよろしいでしょうか。	よろしいです。
14	3102	受変電設備単線結線図の注記に『変圧器のトップランナー基準は2014準拠品とする』とありますが、第三次トップランナー基準にする必要はありませんでしょうか。	第三次トップランナー基準(2026)対応の変圧器を選択してください。
		以下余白	