

令和7年度焼却工場における排ガス測定結果

施設名称 日明工場

	採取日	結果報告日	硫黄酸化物	ばいじん (O ₂ 12%換算)	窒素酸化物 (O ₂ 12%換算)	塩化水素 (O ₂ 12%換算)	ダイオキシン類 毒性等価濃度	全水銀 (O ₂ 12%換算)
単位	—	—	m ³ _N /h	g/m ³ _N	ppm	mg/m ³ _N	ng-TEQ/m ³ _N	μg/m ³ _N
法規制値	—	—	13.02	0.04	250	700	0.1	30
1号炉	令和7年4月14日	令和4年5月28日	0.10	ND	34	ND	0.00000027	1.3
2号炉	令和7年4月14日	令和4年5月28日	0.14	ND	26	18	0.000056	0.9