回答書

(工事名) 水道用水供給事業 (行橋市・苅田町) 送水管布設工 事 (7-2)

番号	質 問	回 答
1	地下埋設物の箇所による施工方法について A 路線 NO. 8 付近から NO. 12 付近に水道管布設 する際、既存のボックスカルバート (0.3~1. 0m) の防護方法をご教示ください。	床掘上部にH形鋼を渡し、吊りワイヤ等により吊 防護を行うことを想定しております。