

## 泡消火設備（１４区画）

機 種	摘 要	数 量	単 位
加圧送水装置(ポンプ・モーター)		1	台
補助加圧ポンプ		1	台
圧力タンク		1	台
起動装置(ポンプ起動圧力スイッチ)		1	個
呼水水槽		1	台
泡原液タンク		1	台
混合装置		1	台
流水検知装置・自動警報弁		1	台
消火水槽		1	基
ポンプ制御盤		1	台
警報表示盤		1	台
一斉開放弁		14	台
手動起動弁		14	台
一次圧調整弁		1	台
泡ヘッド		140	個
常用電源		1	式

思永中学校プール棟 1 階駐車場  
泡消火設備  
一斉開放弁放水試験対象区画図



一斉開放弁の放水試験は、  
年間 3 区画ごと実施している。