

思永中学校その他数量表等

○エレベーター数量表及び製品仕様
エレベーターFM契約

番号	名 称	形式区分	速度区分	積載量区分	地震時管制運転装置				火災時管制 運転装置	自家発管制 運転装置	停電時自動着床装置		オートアナ ウンス装置	その他項目				
					普通級	精密級	普通級(P 波検知)	精密級(P 波検知)			ロープ式 (ギヤレス 式除く)	油圧式		停止階床数	通過階床数	非常用エレ ベーター	身体障害者 用装置	遠隔監視用 装置
1	思永中学校(1号機)	4) 機械室なし	2) 45m／分 ～ 60m／分	1) 1,000kg 未満							○		○	4				○
2	思永中学校(2号機)	4) 機械室なし	2) 45m／分 ～ 60m／分	2) 1,000kg 以上 2,000kg 未満			○		○		○		○	3				○
3	思永中学校(3号機)	4) 機械室なし	2) 45m／分 ～ 60m／分	2) 1,000kg 以上 2,000kg 未満			○		○		○		○	2				○

○電気設備容量

設備容量[kVA]			太陽光発電装置			非常用 自家発電装置 [kVA]
電灯 (1相)	動力 (3相)	合計	[kW]	(薄膜)	第三者 所有	
200	500	700	—	—	60.48	120

※第三者所有の太陽光発電装置の保守点検は除く。