

## 回答書

### (工事名) 中央二丁目他配水管布設替工事

| 番号 | 質 問                                                                                         | 回 答                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 試験掘り工の場所について<br>金抜き設計書の準備費に、記載されている<br>AS5H=1.5m 3箇所及び AS 2 H=1.5m 箇所の<br>図面表示が無いので、ご教示願います | 試験掘り工の場所については、以下の場所を想定<br>しています。<br><br>A S 5    3箇所（図面番号   9 / 6 7） <b>別紙 1</b><br>・ 不断水簡易仕切弁   設置箇所（ 1 箇所）<br>・ 後付型特殊押輪（K 型）φ600 設置箇所（ 2 箇所）<br><br>A S 2    1箇所（図面番号   4 1 / 6 7） <b>別紙 2</b><br>・ 立坑 1-1   吐出口周辺（ 1 箇所） |