採水地点(配水池名)				No.41　皿倉山ケーブルカー山麓駅(帆柱)											
	採水年月日	単位	基準値(目標値)	令和7年4月8日	令和7年5月7日	令和7年6月24日									
	採水時刻	―		9:20	10:10	10:15									
	水温	℃		13.6	18.5	23.4									
水質基準	一般細菌	個/ml	100	0	0	0									
	大腸菌	―	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	<0.001											
	六価クロム化合物	mg/L	0.02	<0.001											
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	<0.001											
	塩素酸	mg/L	0.6	<0.05											
	クロロ酢酸	mg/L	0.02	<0.002											
	クロロホルム	mg/L	0.06	0.010											
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.004											
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.003											
	臭素酸	mg/L	0.01	<0.001											
	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.020											
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.006											
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.007											
	ブロモホルム	mg/L	0.09	<0.001											
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	<0.005											
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1	<0.004											
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.020											
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	<0.01											
	銅及びその化合物	mg/L	1	0.001											
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	<0.001											
	塩化物イオン	mg/L	200	12	14	12									
	蒸発残留物	mg/L	500	102											
	ジェオスミン	ng/L	10	<1	1	<1									
	2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1									
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.8	1.2	0.7									
	pH値	―	5.8～8.6	7.4	7.4	7.3									
	味	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
	臭気	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
	色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5									
	濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1									
管理目標	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01												
	抱水クロラール	mg/L	0.02												
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.2	0.6									
	遊離炭酸	mg/L	20	5											
	臭気強度(TON)	―	3	<1	<1	<1									
	腐食性(ランゲリア指数)	―	−1程度以上とし、極力0に近づける	−1.3											
	従属栄養細菌	個/ml	2000	0											
その他	アルカリ度	mg/L	―	47											
	電気伝導率	μS/cm	―	152	190	120									
	カルシウムイオン	mg/L	―	16											
	紫外線吸光度(E260)	―	―	0.012	0.013	0.011									

採水地点(配水池名)				No.42　平尾台自然の郷(平尾台)											
	採水年月日	単位	基準値(目標値)	令和7年4月8日	令和7年5月7日	令和7年6月24日									
	採水時刻	―		9:50	10:10	10:50									
	水温	℃		14.0	19.2	24.0									
水質基準	一般細菌	個/ml	100	0	0	0									
	大腸菌	―	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	<0.001											
	六価クロム化合物	mg/L	0.02	<0.001											
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	<0.001											
	塩素酸	mg/L	0.6	<0.05											
	クロロ酢酸	mg/L	0.02	<0.002											
	クロロホルム	mg/L	0.06	0.008											
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.006											
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.002											
	臭素酸	mg/L	0.01	<0.001											
	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.015											
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.006											
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.005											
	ブロモホルム	mg/L	0.09	<0.001											
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	<0.005											
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.007											
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.016											
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	<0.01											
	銅及びその化合物	mg/L	1	0.008											
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	<0.001											
	塩化物イオン	mg/L	200	8	8	11									
	蒸発残留物	mg/L	500	72											
	ジェオスミン	ng/L	10	1	2	<1									
	2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1									
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	0.7	0.8	0.6									
	pH値	―	5.8～8.6	7.5	7.6	7.4									
	味	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
	臭気	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
	色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5									
	濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1									
管理目標	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01												
	抱水クロラール	mg/L	0.02												
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.5	0.5	0.3									
	遊離炭酸	mg/L	20	3											
	臭気強度(TON)	―	3	<1	<1	<1									
	腐食性(ランゲリア指数)	―	-1程度以上とし、極力0に近づける	−1.5											
	従属栄養細菌	個/ml	2000	0											
その他	アルカリ度	mg/L	―	31											
	電気伝導率	μS/cm	―	96	110	95									
	カルシウムイオン	mg/L	―	12											
	紫外線吸光度(E260)	―	―	0.010	0.010	0.010									

採水地点(配水池名)				No.43　医生丘市民センター(ひびきの)												
	採水年月日	単位	基準値(目標値)	令和7年4月22日	令和7年5月20日	令和7年6月3日										
	採水時刻	―		9:00	9:53	9:48										
	水温	℃		18.1	21.1	21.2										
水質基準	一般細菌	個/ml	100	0	0	0										
	大腸菌	―	検出されないこと	不検出	不検出	不検出										
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01		<0.001											
	六価クロム化合物	mg/L	0.02		<0.001											
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			<0.001										
	塩素酸	mg/L	0.6		<0.05											
	クロロ酢酸	mg/L	0.02		<0.002											
	クロロホルム	mg/L	0.06		0.017											
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.009											
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1		0.003											
	臭素酸	mg/L	0.01		<0.001											
	総トリハロメタン	mg/L	0.1		0.028											
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.011											
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03		0.008											
	ブロモホルム	mg/L	0.09		<0.001											
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08		<0.005											
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1		<0.004											
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2		0.042											
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3		<0.01											
	銅及びその化合物	mg/L	1		0.003											
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05		<0.001											
	塩化物イオン	mg/L	200	19	17	18										
	蒸発残留物	mg/L	500		160											
	ジェオスミン	ng/L	10	<1	<1	<1										
	2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1										
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	1.3	1.2	1.0										
	pH値	―	5.8～8.6	7.4	7.4	7.4										
	味	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
	臭気	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
	色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5										
	濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1										
管理目標	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01													
	抱水クロラール	mg/L	0.02													
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.6	0.5	0.7										
	遊離炭酸	mg/L	20		7											
	臭気強度(TON)	―	3	<1	<1	<1										
	腐食性(ランゲリア指数)	―	-1程度以上とし、極力0に近づける		−0.8											
	従属栄養細菌	個/ml	2000		0											
その他	アルカリ度	mg/L	―		72											
	電気伝導率	μS/cm	―	271	251	260										
	カルシウムイオン	mg/L	―		27											
	紫外線吸光度(E260)	―	―	0.017	0.018	0.013										

採水地点(配水池名)				No.44　芦屋町中央公民館(江川台)												
	採水年月日	単位	基準値(目標値)	令和7年4月1日	令和7年5月27日	令和7年6月17日										
	採水時刻	―		10:22	10:43	10:52										
	水温	℃		14.4	22.2	24.9										
水質基準	一般細菌	個/ml	100	0	0	0										
	大腸菌	―	検出されないこと	不検出	不検出	不検出										
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01			<0.001										
	六価クロム化合物	mg/L	0.02			<0.001										
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			<0.001										
	塩素酸	mg/L	0.6			<0.05										
	クロロ酢酸	mg/L	0.02			<0.002										
	クロロホルム	mg/L	0.06			0.018										
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.003										
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1			0.003										
	臭素酸	mg/L	0.01			<0.001										
	総トリハロメタン	mg/L	0.1			0.030										
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03			0.008										
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03			0.009										
	ブロモホルム	mg/L	0.09			<0.001										
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08			<0.005										
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1			<0.004										
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2			0.043										
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3			<0.01										
	銅及びその化合物	mg/L	1			0.005										
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05			<0.001										
	塩化物イオン	mg/L	200	19	18	16										
	蒸発残留物	mg/L	500			157										
	ジェオスミン	ng/L	10	<1	<1	<1										
	2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1										
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	1.2	1.1	0.9										
	pH値	―	5.8～8.6	7.5	7.5	7.3										
	味	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
	臭気	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
	色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5										
	濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1										
管理目標	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01													
	抱水クロラール	mg/L	0.02													
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.6	0.5	0.5										
	遊離炭酸	mg/L	20			6										
	臭気強度(TON)	―	3	<1	<1	<1										
	腐食性(ランゲリア指数)	―	-1程度以上とし、極力0に近づける			-1.0										
	従属栄養細菌	個/ml	2000			1										
その他	アルカリ度	mg/L	―			51										
	電気伝導率	μS/cm	―	270	259	236										
	カルシウムイオン	mg/L	―			27										
	紫外線吸光度(E260)	―	―	0.017	0.013	0.012										

採水地点(配水池名)				No.45　中ノ浜ポンプ場(粟屋)											
	採水年月日	単位	基準値(目標値)	令和7年4月8日	令和7年5月7日	令和7年6月24日									
	採水時刻	―		10:38	11:35	9:20									
	水温	℃		17.5	22.1	27.2									
水質基準	一般細菌	個/ml	100	0	0	0									
	大腸菌	―	検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	<0.001											
	六価クロム化合物	mg/L	0.02	<0.001											
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	<0.001											
	塩素酸	mg/L	0.6	<0.05											
	クロロ酢酸	mg/L	0.02	<0.002											
	クロロホルム	mg/L	0.06	0.017											
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.009											
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.003											
	臭素酸	mg/L	0.01	<0.001											
	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.029											
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	0.008											
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.009											
	ブロモホルム	mg/L	0.09	<0.001											
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	<0.005											
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1	0.005											
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	0.030											
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	<0.01											
	銅及びその化合物	mg/L	1	0.011											
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	<0.001											
	塩化物イオン	mg/L	200	18	19	8									
	蒸発残留物	mg/L	500	184											
	ジェオスミン	ng/L	10	<1	<1	<1									
	2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1									
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	1.3	1.2	0.9									
	pH値	―	5.8～8.6	7.5	7.5	7.4									
	味	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
	臭気	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
	色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5									
	濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1									
管理目標	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01												
	抱水クロラール	mg/L	0.02												
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.5	0.3	0.4									
	遊離炭酸	mg/L	20	5											
	臭気強度(TON)	―	3	<1	<1	<1									
	腐食性(ランゲリア指数)	―	-1程度以上とし、極力0に近づける	−0.8											
	従属栄養細菌	個/ml	2000	0											
その他	アルカリ度	mg/L	―	74											
	電気伝導率	μS/cm	―	274	278	248									
	カルシウムイオン	mg/L	―	27											
	紫外線吸光度(E260)	―	―	0.016	0.014	0.013									

採水地点(配水池名)				No.46　みどりんぱぁーく(古賀)												
	採水年月日	単位	基準値(目標値)	令和7年4月22日	令和7年5月20日	令和7年6月3日										
	採水時刻	―		10:03	10:16	10:12										
	水温	℃		18.6	20.4	21.9										
水質基準	一般細菌	個/ml	100	0	0	0										
	大腸菌	―	検出されないこと	不検出	不検出	不検出										
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01		<0.001											
	六価クロム化合物	mg/L	0.02		<0.001											
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01			<0.001										
	塩素酸	mg/L	0.6		<0.05											
	クロロ酢酸	mg/L	0.02		<0.002											
	クロロホルム	mg/L	0.06		0.020											
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.009											
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1		0.003											
	臭素酸	mg/L	0.01		<0.001											
	総トリハロメタン	mg/L	0.1		0.032											
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03		0.011											
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03		0.009											
	ブロモホルム	mg/L	0.09		<0.001											
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08		<0.005											
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1		<0.004											
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2		0.046											
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3		<0.01											
	銅及びその化合物	mg/L	1		0.010											
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05		<0.001											
	塩化物イオン	mg/L	200	19	17	18										
	蒸発残留物	mg/L	500		169											
	ジェオスミン	ng/L	10	<1	<1	<1										
	2-メチルイソボルネオール	ng/L	10	<1	<1	<1										
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3	1.3	1.1	1.0										
	pH値	―	5.8～8.6	7.6	7.5	7.5										
	味	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
	臭気	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし										
	色度	度	5	<0.5	<0.5	<0.5										
	濁度	度	2	<0.1	<0.1	<0.1										
管理目標	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01													
	抱水クロラール	mg/L	0.02													
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.5	0.5	0.5										
	遊離炭酸	mg/L	20		6											
	臭気強度(TON)	―	3	<1	<1	<1										
	腐食性(ランゲリア指数)	―	-1程度以上とし、極力0に近づける		−0.7											
	従属栄養細菌	個/ml	2000		1											
その他	アルカリ度	mg/L	―		72											
	電気伝導率	μS/cm	―	277	250	265										
	カルシウムイオン	mg/L	―		28											
	紫外線吸光度(E260)	―	―	0.017	0.017	0.013										