

## 回答書

### (工事名) 本城浄水場城山系沈殿池耐震補強他工事

番号	質問	回答
1	<p>「本工事内訳書」の共通仮設費「運搬費」に計上している「運搬・機械組立解体費」(回)が T700 となっています。</p> <p>後施工せん断補強筋工に使用する機械の規格、メーカー名、連絡先等をご教示ください。</p>	<p>「運搬・機械組立解体費」(回)は本工事の積算に準用している PHb (ポストヘッドバー) 工法で使用するものです。</p> <p>ポストヘッドバー工法研究会の技術資料を基に算出しております。</p>
2	<p>「直営工事費」の支給材料費「直購入」に計上している「フランジアダプターφ300」(個)の単価が令和7年の資材入札結果に掲載がなかったため、詳細の規格、メーカー名、連絡先等をご教示ください。</p>	<p>詳細の規格：フランジアダプターφ300 7.5k RF フランジ L=215 mm</p> <p>メーカー名：コスモ工機株式会社</p> <p>連絡先：092-292-3628</p>