

北九州市上下水道局
令和7年11月27日
17:30時点

報道機関各位

八幡西区洞南町の工業用水道管漏水事故について【第2報】

令和7年11月27日（木）12時30分頃、八幡西区洞南町1番付近で工業用水道管の漏水事故が発生しました。

現在、漏水の停止作業を完了し、漏水箇所の修繕・復旧作業を行っていますが、復旧見込みは不明です。

1 事故の状況

- (1) 事故発生 令和7年11月27日（木）12時30分頃
(2) 発生場所 八幡西区洞南町1番付近
(3) 事故管路 工水管Φ900mm ダクタイル鋳鉄管（平成7年布設）

2 影響内容

- (1) 漏水量 約2,000m³
(2) 交通規制 県道279号線 黒崎方面車道1車線規制中
(3) 影響範囲
・断水区間内 3社
 (2社：自社受水槽で1日対応可)
 (1社：他系統からの応援で対応)
 ・その他2社に受水の減量を要請中
(4) 破損原因 調査中

3 経過

- 12:30頃 市民より通報
12:35頃 上下水道局職員（1班2名）現地到着
13:20頃 断水のためバルブ操作中
13:35頃 漏水区間の断水完了
15:45頃 車道の土砂撤去後、掘削開始。漏水修繕中

※ 下線部が続報部分

【問い合わせ先】
上下水道局 配水管理課
担当：石井（課長）、山口（係長）
電話：093-582-3066