

回答書

工事名 若松体育館アリーナ照明設備LED化他工事

番号	図番	質疑内容	回答内容
1		メインスピーカー移設先の壁面は、充分な強度があるものとしてよろしいでしょうか。(建築工事)	十分な強度があるものと考えて結構です。
2		撤去・取付後の音響測定は、別途工事でよろしいでしょうか。 ※厳密な測定になるとかなりの費用が掛かり、(専門業者に依頼する内容です)	受注者より既設メーカーへ音圧分布図の作成等を行っていただきます。 専門業者による厳密な測定は不要です。
3		アリーナセンタースピーカー吊り金具135kgは建築足場が設置後に降ろすのか、設置前に降ろすのかどちらでしょうか？ 設置後ならば足場上で吊り金具を解体することになると思いますが、それでもよろしいのでしょうか？	仮設足場設置後に降ろすものと考えて結構です。また、仮設足場上で吊り金具を解体するものと考えて結構です。