

薬品購入仕様書

1. 品名 次亜塩素酸ソーダ
2. 購入予定数量 概算 1,750,000 kg
3. 履行期間 令和8年4月1日～令和9年3月31日
4. 納入場所及び
支出担当課 別紙①のとおり。
5. 規格 有効塩素 12.0% 以上
残アルカリ 0.3% 以上
6. 納入条件 次亜塩素酸ソーダは各浄化センター（5箇所）及び各ポンプ場（11箇所）において、処理水の消毒に使用している。
大雨等の緊急時には大量に使用するため、必要に応じて緊急発注を行うことがある。
以上より、緊急時においては24時間以内に必ず対応（納入）できること。
また、状況によっては少量（約1,000 kg程度）の発注を行なう場合も有りうる。
7. 容器など 別紙①のとおり。
8. その他
- ・各浄化センターにおいては、処理水の消毒に使用する。
 - ・各ポンプ場においては、放流水の消毒に使用するため、梅雨時期に特に多量に使用する。

次亜塩素酸ソーダ納入場所、容器など

1 東部浄化センター【支出担当課】

(住所) 〒803-0801

小倉北区西港町96番地の3（日明浄化センター内）

(電話) 093-581-5661 (FAX) 093-583-3909

搬入場所名	住 所	電話番号	容器容量、基数	備 考
新町浄化センター	門司区松原三丁目6番1号	093-381-8502	5m³タンク、2基	
			4m³タンク、1基	
			2m³タンク、1基	
門司港ポンプ場	門司区東港町2番24号	093-332-1944	5m³タンク、1基	
日明浄化センター	小倉北区西港町96番地の3	093-581-5661	10m³タンク、3基	
浅野町ポンプ場	小倉北区浅野三丁目7番20号	093-541-4010	5m³タンク、1基	
港町ポンプ場	小倉北区東港一丁目1番18号	093-581-7447	4m³タンク、1基	
大手町ポンプ場	小倉北区大手町7番10号	093-581-3096	4m³タンク、1基	
神嶽ポンプ場	小倉北区三萩野三丁目1番1号	093-951-4411	6m³タンク、1基	
戸畠ポンプ場	戸畠区川代二丁目1番	093-883-1150	8m³タンク、1基	
曾根浄化センター	小倉南区中吉田二丁目10番1号	093-473-5822	5m³タンク、2基	
			6m³タンク、1基	

2 西部浄化センター【支出担当課】

(住所) 〒807-0813

八幡西区夕原町1番1号（皇后崎浄化センター内）

(電話) 093-631-4635 (FAX) 093-642-1949

搬入場所名	住 所	電話番号	容器容量、基数	備 考
北湊浄化センター	若松区大字安瀬64番地の15	093-751-1003	5m³タンク、2基	
			1m³タンク、1基	
中川通ポンプ場	若松区本町二丁目17番16号	093-761-3235	2m³タンク、1基	
皇后崎浄化センター	八幡西区夕原町1番1号	093-631-4635	10m³タンク、3基	
			5m³タンク、2基	
藤田ポンプ場	八幡西区舟町6番	093-621-3447	8m³タンク、1基	
則松ポンプ場	八幡西区則松四丁目1番1号	093-602-9165	5m³タンク、1基	
東中島ポンプ場	八幡西区御開二丁目5番30号	093-601-4988	5m³タンク、1基	
折尾ポンプ場	八幡西区中須一丁目2番41号	093-602-9167	5m³タンク、1基	