

## 回答書

### (工事名) 向洋町地内他管渠築造工事

番号	質問	回答
1	補助地盤改良工の工法変更 組立マンホール地盤改良工の高圧噴射 攪拌工から薬液注入工法に変更が可能 ですか ご教示願います。	組立マンホール地盤改良工の目的は、軟 弱地盤を改良し、マンホールの基礎に必要 な地耐力を確保することです。 薬液注入工法への工法変更については、 地耐力の確保が可能な場合、協議により変 更可能な場合もあります。