

回答書

(工事名) 桃園公園わんぱく広場南側整備工事

番号	質 問	回 答
1	桃園公園わんぱく広場南側整備工事の金抜設計書 管理施設整備工 柵工について 設計書 P.18 管理施設整備工 柵工 仮囲い設置・撤去工 (万能板設置) 設置工 123.0m について高さ、在置日数をご教示ください。	仮囲い設置・撤去工 (万能板設置) 設置工 123.0m は、公園内に仮置きしている万能板を使用し、 高さ 3.0m 在置日数 200日程度 となります。