

回答書

工事名 桃園公園トイレ建設工事

| 番号 | 図番 | 質疑内容 | 回答内容 |
|----|----|--|---------------------------------|
| 1 | | 桃園公園トイレ建設工事にて軒先金物がガルバリウム鋼板t=0.8と記載されているのですが鋼板が0.8mmだとR加工ができない為、0.4mmではダメでしょうか？ | 性能の確認もあるため、工事受注後協議のうえ決定します。 |
| 2 | | 左官工事で、図面には薄付け仕上塗材とありますが、参考数量にはありません。施工無しと考えてよろしいでしょうか。 | あくまでも参考数量となります。図面通りの施工を行ってください。 |
| 3 | | 塗装工事で、参考数量に複層塗材Eとありますが、どうゆう仕上げでしょうか。 | 公共建築工事標準仕様書に記載している通りとなります。 |
| 4 | | 電灯盤から新設トイレまでの記載はありますが、電灯盤までの引き込み記載(仕様等)が無いため、別途工事とさせて頂いてよろしいでしょうか？ | よろしいです。電灯盤一次側の配線は別途工事にて行うものです。 |