

工事名称：旧日明工場解体撤去工事

番号	質問内容	回答内容
1	様式7号【特定テーマ】の提出枚数について、枚数は1枚の制限がありますでしょうか。各テーマ1枚以内の提出は可能でしょうか。	様式7号は3項目で1枚にしてください。枠の拡大はできませんが、各テーマで使用する行数は枠の中で変更いただいて構いません。
2	特定テーマ「雨水排水による道路側溝への解体発生材の流出防止対策」について場内の雨水排水経路(側溝や埋設管の配置図)のご提供は可能でしょうか。場内側溝や埋設管は道路側溝に通じているのでしょうか。または、そのほかの流末に接続されているのでしょうか。	場内の雨水排水経路(側溝や埋設管の配置図)を示す図面はありません。敷地内の雨水経路は前面道路の側溝に接続していると思われます。敷地周囲及び建物周囲の一部に側溝があります。外構の舗装面は路面勾配やL型側溝等により、グレーチング蓋の枿や側溝で受けています。これらの側溝等から埋設管で道路側溝に接続していると思われます。
3	特定テーマ「産業廃棄物の搬出時における周辺道路に対する環境対策」について「搬出時」の範囲は、搬出時の出口の場面に限定されるのでしょうか。もしくは、搬出時から処理場までの運行ルートまでを含んでいるのでしょうか。	範囲は出口のみに限定しません。産業廃棄物を積載したダンプ等が周辺道路に影響する範囲です。